



Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části  
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2015/0115989/JACE  
Spisová značka: 3520/MCBS/2015/0108609/6  
Vyřizuje: Eva Jachymiáková, tel. 542 526 261  
ID datové schránky: qykbwe7

V Brně dne 22.10.2015

### VZ malého rozsahu Orlí 22/24 – výměna oken v celém domě a oprava uliční fasády

Vážení,

v rámci zadávacího řízení k VZ malého rozsahu akce „Orlí 22/24 – výměna oken v celém domě a oprava uliční fasády“ byly jednou ze společností vzneseny následující dotazy na:

- „zpřesnění zadání - u nových prvků, např. 1/T až 10/T je uvedeno v kolonce kování výraz celoobvodové kování, můžete zpřesnit o jaký typ kování jde, respektive o jaký systém? - Eurookna? - euro kování?“
- „u prvků 11/T až 14/T atd. respektive u zdvojených oken je uvedeno celoobvodové kování a v TZ dřevěná eurookna, o něco dále je v textu TZ zmíněno použití co nejsuštilnějších profilů ... jedná o klasická eurookna ... výraz v tabulce Zdvojené okno?“
- „u položek T/32 a T/33 - vstupní dveře je uvedeno celoobvodové kování - ...?“

#### Odpověď:

- Celoobvodové kování má za úkol v zavřeném stavu výplně dokonale přitáhnout křídlo k rámovému profilu a dostatečně rovnoměrně stlačit těsnící elementy profilu křídla i rámu podél celého obvodu výplně. Přesný typ celoobvodového kování bude řešeno v rámci výrobní dokumentace, která bude předložena k odsouhlasení NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB.
- U prvků 11/T až 14/T se jedná o „Eurookna“
- U položek T/32 a T/33 – počítáme s celoobvodovým kováním

S pozdravem

Petr Liškutin  
vedoucí Odboru investičního a  
správy bytových domů