



POZNÁMKA

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZE ZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VK (8 STUPŇOVÁ REGULACE VENTILU) BUDOU PŘIPOJENA REGULAČNÍ ROHOVOU H-ARMATUROU UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAŽENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- KOUPEL. ŽEBŘÍK S ELEKTRICKOU PATRONOU (VLOŽKOU) PRO PŘITÁPĚNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)
2.005.01	CHODBA	9,98
2.005.02	POKOJ 1	22,15
2.005.03	POKOJ 2	24,91
2.005.04	KOUPELNA	8,32
2.005.05	KUCHYNĚ	11,86
2.005.06	WC	0,88
2.005.07	SPÍŽ	0,99
2.005.08	BALKON	1,82
CELKOVÁ PLOCHA		80,91

CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ
ZDROJ TEPLA A TUV

NE
ELEKTRINA

LEGENDA ZNAČENÍ

- - - - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - - - CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - - - CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- ⊕ ⊗ STOUPACÍ VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, POLOHA ORIENTAČNÍ
- ⊕ ⊗ STOUPACÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, POLOHA ORIENTAČNÍ

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA OPRAVU BYTU JOSEFSKÁ 23, BYT Č.5

MÍSTO STAVBY
Josefská 242/23
602 00 Brno-město

K.Ú.:
OKRES:
KRAJ:

Město Brno (610003)
Brno-město
Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Anna Vazachová

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
Statutární město Brno, městská část Brno-střed,
Dominikánská 2, 60169 Brno
IČO: 449 92 785
tel.: +420 542 526 286

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-21-007-000

ODBORNÁ ČÁST
Ústřední vytápění

OBJEKT

DATUM
30.03.2021

PARÉ

MĚŘÍTKO
1:50

NÁZEV DOKUMENTU

Půdorys vytápění

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Jos. 23-5	DPS	D.1.4.2	02	UT	PŮDORYS VYTÁPĚNÍ	00