



## Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

MENHIR projekt, s.r.o.

Horní 729/32

639 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

20\_032

NAŠE ZNAČKA

720/003145/2021/OKI

VYŘIZUJE / LINKA

Klieščíková / 543 433 214

BRNO

08.02.2021

VĚC

210208N2

**Brno, ul. Francouzská 58, k.ú. Zábrdovice, p.č. 133, 135/1, oprava střešního pláště  
- dokumentace pro provádění stavby - souhlasné stanovisko s podmínkami**

Předmětem předložené projektové dokumentace pro provádění stavby (leden 2021) je oprava střešního pláště objektu bytového domu Brno, Francouzská 861/58, na pozemku p.č. 133, kat. území Zábrdovice. Součástí stavby je staveniště umístěné na pozemku investora a část objektů zařízení staveniště umístěných před objektem na ul. Francouzská na pozemku p.č. 218/1. Stavební práce budou prováděny z lešení. Odtokové poměry zůstávají stejné, objem ani tvar objektu se nemění.

Stavbou lešení a umístěním zařízení staveniště může dojít k dotčení vodovodní přípojky provozované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., a kanalizačních přípojek, které jsou ve vlastnictví majitele nemovitosti a naše akciová společnost je neprovozuje.

**Z hlediska provozovatele vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu souhlasí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se stavbou dle předložené PD, při dodržení podmínek:**

- Před zahájením prací si nechejte vytýčit a proti poškození viditelně vyznačit vodovodní řad a kanalizační stoku pro veřejnou potřebu, včetně vodovodních a kanalizačních přípojek, před předmětným pozemkem. Síť v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Vám vytyčí po předchozí tel. dohodě: vodovodní síť p. Stelzel, tel. č. 606 676 302, email: [vytycenivodovodu@bvk.cz](mailto:vytycenivodovodu@bvk.cz), kanalizační síť p. Vrbík, tel. č. 606 758 358.
- Zahájení stavebních prací oznamte telefonicky obvodovému provoznímu technikovi pro vodovodní síť – p. Příhoda, tel. č. 724 141 433, pro kanalizační síť – p. Vrbík, tel. č. 606 758 358, min. 3 dny předem.
- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí).
- Dodržte ochranná území vodovodních a kanalizačních přípojek, v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností minimálně 0,75 m na každou stranu od osy potrubí, které je definováno v platné metodice Magistrátu města Brna v Městských standardech pro vodovodní síť a Městských standardech pro kanalizační zařízení a dle ČSN v nich uvedených.
- Paty lešení a stavební výtah umístěte mimo trasu vodovodních přípojek tak, aby bylo zachováno ochranné území kolem přípojky (0,75 m na každou stranu od osy potrubí).
- Rovněž přihlídněte k umístění kanalizačních přípojek pro nemovitost, které jsou ve vlastnictví majitelů nemovitostí a naše akciová společnost je neprovozuje, platí však pro ně stejné podmínky pro ochranné území.
- Objekty zařízení staveniště požadujeme umístit mimo ovládací armatury, hydranty a revizní kanalizační šachty, které musí zůstat v době stavby trvale přístupné a ovladatelné. Příslušní obvodoví technici mohou vyžadovat protokolární předání a zpětné převzetí stavu dotčených poklopů a armatur.

TELEFON  
+420 543 433 111

FAX  
+420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ: CZ46347275

IČO: 46347275

- Umístěním zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu respektujte ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu a ochranná území přípojek.
- V prostoru kde bude docházet k namáhání od pojíždějících mechanismů (stavební stroje, dopravní prostředky stavby, apod.), požadujeme zajistit technickou infrastrukturu v provozování BVK, a.s. (vodovody, kanalizace, atd.) proti možným negativním účinkům. V případě potřeby dořešte jednotlivé případy na místě samém za přítomnosti příslušného obvodového provozního technika (viz kontakt výše).
- V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, **upozorněte dispečink naší akciové společnosti, tel. č. 543 212 537**. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

**Toto vyjádření č.j. 720/003145/2021/OKI platí pouze pro vodovodní řady a kanalizační stoky v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.**

**Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data doručení.**

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

útvar VHR a GIS

  
Ing. Ondřej Bojanovský  
vedoucí útvaru VHR