

PŮDORYS 5.NP - byt č. 32 M1:50
Bayerova 5

VNITROBLOK

napojení el. kotle
CYKY 5x2,5
+CYKY 3x1,5 pro HD0

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
32.01	HALA	18,43
32.02	KOUPELNA	3,19
32.03	WC	1,33
32.04	KOMORA	2,70
32.05	KUCHYŇ	14,88
32.06	POKOJ	23,14
32.07	POKOJ	20,80
32.08	BALKON	3,25

- světelný vývod + LED žárovka 14W
- svítidlo, LED, přisazené, 27W, 3590lm, IP54
- svítidlo, LED, přisazené, 21W, 2590lm, 4000K, IP44
- zásuvka 230V/16A, pod omítku
- dvoj-zásuvka 230V/16A, pod omítku
- vypínač č.1, pod omítku
- vypínač č.5, pod omítku
- vypínač č.6, pod omítku
- vypínač č.7, pod omítku
- vypínač 400V/16A
- zásuvka STA, pod omítku
- trubka 23mm, pod omítkou
- zvonkové tlačítko
- domovní zvonek

SOUSEDNÍ OBJEKT - BAYEROVA č.p. 3

SOUSEDNÍ BYT

UL. BAYEROVA

AKCE:		OPRAVA BYTU Bayerova 5, 602 00 BRNO Byt č. 32		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Úřad městské části města Brna Dominikánská 2, 601 69 Brno		OBJEKT:	Bytová jednotka - Brno, Bayerova 5, byt č.32
MÍSTO STAVBY:		Bayerova 575/5, 602 00 Brno - byt č.32 parc. č.1289; k. ú. Veverří		PROFESE:	D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20189311-4
VEDOUČÍ PROJEKTU:		ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		DATUM:	08/2021
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		Z.KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz		FORMÁT:	2 x A4
ZHOTOVITEL ČÁSTI:				KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz		MĚŘÍTKO:	1:50
VYPRACOVAL:		MAREK PUNČOCHÁŘ, mpuncochar@intar.cz		VÝKRES:	
				Elektroinstalace - 5.np - byt č.32 Nový stav	
				EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20189311_D.1.4.g_03
				ČÍSLO VÝKRESU:	02
				REVIZE:	