



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	TEPLOTA (°C)
4.00	CHODBA	-	-
4.01	CHODBA	11,55	20
4.02	WC	1,10	20
4.03	BALKÓN	1,55	-
4.04	KUCHYŇÍ	12,00	22
4.05a	CHODBA	3,20	22
4.05b	KOUPELNA	6,00	24
4.06	LOŽNICE	16,20	22
4.07	LOŽNICE	33,90	22
4.08	LOŽNICE	34,50	22
4.09	ŠATNA	7,00	20

LEGENDA

- Přívodní potrubí topné vody
- Vratné potrubí topné vody
- 1

Plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TV o výkonu do 25 kW
- 2

Čidlo venkovní teploty

POZNÁMKA

- Potrubí topné vody je z mědi polotvrdé/tvrdé. Horizontální rozvod je veden v podlaze, nebo je vedený ve zdi. Připojovací potrubí je připojeno zezadu od zdi.
- Potrubí v podlaze a ve zdi budou opatřena izolací z polyetylenu tl. 13 mm.
- Veškerá připojovací potrubí otopných těles - Cu 15x1.
- Desková otopná tělesa ventil kompak (8 stupňová regulace ventilu) budou připojena regulační rohovou H-armaturou umožňující uzavření a vypuštění tělesa. Trubkové otopné těleso bude připojeno radiátorovým termostatickým ventilem s přednastavením pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením umožňující uzavření a vypuštění tělesa. Trubkové těleso bude osazeno el. topnou patronou o výkonu 300 W s regulátorem pro kombinované vytápění.Veškeré tyto armatury budou DN 15.
- Ekvitermní regulace otopné soustavy bude řízena příslušným regulačním modulem s čidlem venkovní teploty.

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ondřej Pavlica, ČKAIT 1006590	FORMÁT: 6 x A4 DATUM: 03/2021 STUPEŇ: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: MĚŘÍTKO: 1:50
VYPRACOVAL:	Ing. Simona Dvořáková	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69 Brno	
STAVBA:	Václavská 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4	ČÍSLO VÝKRESU: 2
OBJEKT:	D.1.4 - VYTÁPĚNÍ	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS	