



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)
2.003.01	CHODBA	16,2
2.003.02	WC	1,5
2.003.03	KOMORA	1,8
2.003.04	POKOJ	28,0
2.003.05	POKOJ	25,7
2.003.06	KOUPELNA	4,3
2.003.07	KUCHYŇ	15,6
2.003.08	BALKON	3,2
CELKOVÁ PLOCHA		96,3

CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ  
ZDROJ TEPLA A TUV

NE  
ELEKTŘINA

POZNÁMKA

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZE ZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VK (8 STUPŇOVÁ REGULACE VENTILU) BUDOU PŘIPOJENA REGULAČNÍ ROHOVOU H-ARMATUROU UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAZENÁ TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- KOUPEL. ŽEBŘÍK S ELEKTRICKOU PATRONOU (VLOŽKOU) PRO PŘITÁPĚNÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- ↻ ↻ STOUPACÍ POTRUBÍ VRATNÉ A TOPNÉ VODY, POLOHA ORIENTAČNÍ

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz  
STAVTE CHYTŘE

**STAVBA**

**ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
NA OPRAVU BYTU ŽIŽKOVA 2, BYT Č. 3**

**MÍSTO STAVBY**  
Žižkova 2  
602 00 Brno

K.Ú.:  
OKRES:  
KRAJ:

Veveří (610372)  
Brno-město  
Jihomoravský

**GENERÁLNÍ PROJEKTANT**  
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno  
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

**HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU**  
Ing. Jiří Šoltés, jiri.sotes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

**ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI**  
Ing. Karolína Dvořáčková  
tel.: 604 589 844  
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz

**AUTORIZACE**

**STAVEBNÍK - INVESTOR**  
Statutární město Brno, městská část Brno-střed,  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
IČO: 449 92 785

**Č. SMLOUVY INVESTORA**  
MCBS/2021/0057144/NEM/

**Č. SMLOUVY PROJEKTANTA**  
P-21-019-000

**ODBORNÁ ČÁST**  
Ústřední vytápění

**OBJEKT**  
S001 Byt

**DATUM**  
06/2021

**PARÉ**

**MĚŘÍTKO**  
1:50

**NÁZEV DOKUMENTU**  
**Půdorys vytápění**

**KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU**

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Žiž. 2-3	DPS	D.1.4.2	02	UV	PŮDORYS VYTÁPĚNÍ	00