

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- Y JEDNODUCHÁ ZÁSLUVKA POD OMÍTKU 230V, 16A, X - ČÍSLO ZÁSLUKOVÉHO OBVODU
Z JEDNODUCHÁ ZÁSLUVKA POD OMÍTKU 230V ZÁSLUVKA LEDNICE
Zv ZÁSLUVKA DVOJNÁSOBNÁ POD OMÍTKU VE VODOROVNÉM RÁMEČKU 230V, 16A
SPINAČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
SPINAČ 10A 250V ŘAZENÍ 5 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
SPINAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
SPINAČ 10A 250V ŘAZENÍ 7 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
SPINAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6+6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
DATOVÁ ZÁSLUVKA
AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, 230V, STROPNÍ
OCHRANĚ POSPOJOVÁNÍ
PROSTUP

LEGENDA SVÍTIDEL

- M1 Led svítidlo 38 W
M2 Led svítidlo 14 W
SV1 1.01 a
SV1 M1
Světelný obvod na vypínači
Číslo místnosti
Typ svítidla
Světelný okruh, jítmo v rozvedení

Napojení z RE v předním traktu 1PP ve společných prostorách. Vedeno trasou 1PP, nutno vyspecifikovat na místě.
Propoj s RE CYKY-J 5x10 + CYA 16
Napojení SLP CAT 6A z rozvodný skříňe dodavatele sítě vedeno trasou 1PP, umístěno v chrániče.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	ING. TOMAŠ NOVOTNÝ PROJEKCE - ELEKTRO U Pošoka 316, 664 51 KOBYLNICE
Ing. Tomáš Novotný	Ing. Tomáš Novotný	Matuš Kráčí	
INVESTOR:			DATUM 10/2020
MČ Brno síd. Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			STUPEŇ DPS
PROJEKT:			FORMÁT A3
REVITALIZACE OBCHODNÍCH PROSTOR, JÁNSKÁ 7			MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:
OBJEKT:			
SILNOPROUD A SLABOPROUD			
OBSAH:			
PŮDORYS 1NP			
1:50			1