




Zpráva o provedení kontroly-čištění spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91/2010		Číslo zprávy: 572 Datum provedení kontroly-spalinové cesty: 11.6.2015
Jméno,příjmení a adresa objednatele (nebo název a sídlo,jde-li o právnickou Osobu nebo fyzickou osobu podnikatele) Základní škola příspěvková organizace Náměstí Míru 3 Brno 602 00	Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby Firma: KOMINICTVÍ Jaromír Kubát Opálkova 7 63500 Brno E-mail:kominikkubat@seznam.cz Mob: 603 383 283 IČO: 13040774	
Adresa kontrolovaného objektu: Nám.Míru 3 Brno	Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: 370200-78312-01	
Specifikace spalinové cesty,u které byla provedena kontrola nebo čištění: I.PP kotelna K-1.Stacionární plynový kotel ETI 100 napojen na společný kouřovod a společný komín. Kouřovod je z pozink plechu 300x300,není tepelně izolován,délka 4.5m.Komín vložkován systémem Schiedel D-300, stavební výška do 25m.Kontrolní dvířka u půdice komína .Kyslík zajištěn.		
Zjištěné nedostatky,které byly odstraněny na místě: V době kontroly bez zjevných závad		
V době kontroly bez zjevných závad		
Termín odstranění nedostatků:	Podpis a razítko odborně způsobilé osoby: KOMINICTVÍ KUBÁT Opálkova 7 635 00 Brno: 	
Datum vystavení zprávy: 11.6.2015		

Zpráva o provedení kontroly-čištění spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91/2010		Číslo zprávy: 573 Datum provedení kontroly-spalinové cesty: 11.6.2015
Jméno,příjmení a adresa objednatele (nebo název a sídlo,jde-li o právnickou Osobu nebo fyzickou osobu podnikatele) Základní škola příspěvková organizace Náměstí Míru 3 Brno 602 00	Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby Firma: KOMINICTVÍ Jaromír Kubát Opálkova 7 63500 Brno E-mail:kominikkubat@seznam.cz Mob: 603 383 283 IČO: 13040774	
Adresa kontrolovaného objektu: Nám.Míru 3 Brno	Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: 370200-78312-01	
Specifikace spalinové cesty,u které byla provedena kontrola nebo čištění: I.PP kotelna K-2.Stacionární plynový kotel ETI 100 napojen na společný kouřovod a společný komín. Kouřovod je z pozink plechu 300x300,není tepelně izolován,délka 3.5m.Komín vložkován systémem Schiedel D-300, stavební výška do 25m.Kontrolní dvířka u půdice komína .Kyslík zajištěn.		
Zjištěné nedostatky,ktelé byly odstraněny na místě: V době kontroly bez zjevných závad		
V době kontroly bez zjevných závad		
Termín odstranění nedostatků:	Podpis a razítko odborně způsobilé osoby: KOMINICTVÍ KUBÁT Opálkova 7 635 00 Brno:: 	
Datum vystavení zprávy: 11.6.2015		

Zpráva o provedení kontroly-čištění spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91/2010		Číslo zprávy: 574 Datum provedení kontroly-spalinové cesty: 11.6.2015
Jméno,příjmení a adresa objednatele (nebo název a sídlo,jde-li o právnickou Osobu nebo fyzickou osobu podnikatele) Základní škola příspěvková organizace Náměstí Míru 3 Brno 602 00	Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby Firma: KOMINICTVÍ Jaromír Kubát Opálkova 7 63500 Brno E-mail:kominikkubat@seznam.cz Mob: 603 383 283 IČO: 13040774	
Adresa kontrolovaného objektu: Nám.Míru 3 Brno	Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: 370200-78312-01	
Specifikace spalinové cesty,u které byla provedena kontrola nebo čištění: I.PP kotelna K-3. Stacionární plynový kotel ETI 100 napojen na společný kouřovod a společný komín. Kouřovod je z pozink plechu 300x300,není tepelně izolován,délka 2.5m.Komín vložkován systémem Schiedel D-300, stavební výška do 25m.Kontrolní dvířka u půdice komína .Kyslík zajištěn.		
Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: V době kontroly bez zjevných závad		
V době kontroly bez zjevných závad		
Termín odstranění nedostatků:	Podpis a razítko odborně způsobilé osoby: KOMINICTVÍ KUBÁT Opálkova 7 635 00 Brno:: 	
Datum vystavení zprávy: 11.6.2015		