



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)
3.05.01	PŘEDSÍŇ	16,1
3.05.02	KUCHYŇ	13,4
3.05.03	POKOJ	20,9
3.05.04	WC	1,4
3.05.05	KOUPELNA	11,9
3.05.06	POKOJ	21,1
3.05.07	POKOJ	29,6
3.05.08	KOMORA	6,7
3.05.09	BALKON	2,7
3.05.10	BALKON	1,4
CELKOVÁ PLOCHA		125,2

CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ
ZDROJ TEPLA A TUV

NE
PLYN

POZNÁMKA

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZE ZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VK (8 STUPŇOVÁ REGULACE VENTILU) BUDOU PŘIPOJENA REGULAČNÍ ROHOVOU H–ARMATUROU UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- KOUPEL. ŽEBŘÍK S ELEKTRICKOU PATRONOU (VLOŽKOU) PRO PŘITÁPĚNÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- – CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- – CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- – CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- – CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- – STOUPACÍ VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY
- – STOUPACÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY

STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ KOTEL DOPLŇNÝ O EXTERNÍ NÁDRŽ NA TUV

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

<div></div> <div>Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz</div>		STAVTE CHYTŘE	
STAVBA		ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU HLINKY 46a, BYT Č.5	
MÍSTO STAVBY Hlinky 46a 602 00 Brno-město		KÚ: OKRES: KRAJ:	Staré Brno (610089) Brno-město Jihomoravský
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn5s8		AUTORIZACE	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiri Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226			
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvořáková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz			
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785		Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2021/0086791/NEMI	
		Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-021-000	
ODBORNÁ ČÁST Ústřední vytápění		DATUM 10/2021	PARÉ
OBJEKT S001 Byt		MĚŘÍTKO 1:50	
NÁZEV DOKUMENTU Půdorys vytápění			
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU			
stavba	stupeň	část	výkres
HII_46a-5	DPS	D.1.4.2	02
profese		název dokumentu	revize
UV		PŮDORYS VYTÁPĚNÍ	00