



POZNÁMKA

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZE ZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VK (8 STUPŇOVÁ REGULACE VENTILU) BUDOU PŘIPOJENA REGULAČNÍ ROHOVOU H–ARMATUROU UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- KOUPEL. ŽEBŘÍK S ELEKTRICKOU PATRONOU (VLOŽKOU) PRO PŘITÁPĚNÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- ⚙️ STOUPACÍ VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY
- ⚙️ STOUPACÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | MÍSTNOST | PL(M2) |
|----------------|----------|--------|
| 3.13.01 | KOUPELNA | 2,7 |
| 3.13.02 | CHODBA | 6,8 |
| 3.13.03 | POKOJ | 18,9 |
| CELKOVÁ PLOCHA | | 28,4 |

| REVIZE | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| Index | Datum | Změna | Jméno |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---|--|---------|------------------|--------|
| <div></div> | | Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz | | | | |
| STAVBA | | ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU RYBÁŘSKÁ 9, BYT Č. 13 | | | | |
| MÍSTO STAVBY Rybářská 9 602 00 Brno-město | | K.Ú.: OKRES: KRAJ: | Staré Brno (610089 Brno-město Jihomoravský | | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DIČ: yuvn58 | | AUTORIZACE | | | | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiri Soltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226 | | ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolina Dvorackova tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz | | | | |
| STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785 | | Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2021/0086791/NEMI Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-021-000 | | | | |
| ODBORNÁ ČÁST Ústřední vytápění | | DATUM 10/2021 | PARÉ | | | |
| OBJEKT SO01 Byt | | MĚŘÍTKO 1:50 | | | | |
| NÁZEV DOKUMENTU Půdorys vytápění | | | | | | |
| KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU | | | | | | |
| stavba | stupeň | část | výkres | profese | název dokumentu | revize |
| Ryb. 9-13 | DPS | D.1.4.2 | 02 | UV | PŮDORYS VYTÁPĚNÍ | 00 |