



POZNÁMKA

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZE ZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VK (8 STUPŇOVÁ REGULACE VENTILU) BUDOU PŘIPOJENA REGULAČNÍ ROHOVOU H-ARMATUROU UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- KOUPEL. ŽEBŘÍK S ELEKTRICKOU PATRONOU (VLOŽKOU) PRO PŘITÁPĚNÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- - - - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - - - CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - - - CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- ⚙️ STOUPACÍ VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY
- ⚙️ STOUPACÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)
3.03.01	ZÁDVEŘÍ	2,4
3.03.02	KOUPELNA	3,9
3.03.03	KUCHYŇ	7,4
3.03.04	POKOJ	20,3
CELKOVÁ PLOCHA		33,4

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz  
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
NA OPRAVU BYTU PEKAŘSKÁ 88, BYT Č. 3a

MÍSTO STAVBY  
Pekařská 88  
602 00 Brno-město

KÚ:  
OKRES:  
KRAJ:

Staré Brno [610089]  
Brno-město  
Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT  
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno  
IČ: 08879737, DI: yuvn588

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU  
Ing. Jiri Soltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI  
Ing. Karolína Dvořáková  
tel.: 604 588 844  
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR  
Statutární město Brno, městská část Brno-střed,  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
IČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA  
MCBS/2021/0086791/NEMI

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA  
P-21-021-000

ODBORNÁ ČÁST  
Ústřední vytápění

DATUM  
10/2021

PARÉ

OBJEKT  
S001 Byt

MĚŘÍTKO  
1:50

NÁZEV DOKUMENTU  
Půdorys vytápění

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Pek. 88-3a	DPS	D.1.4.2	02	UV	PŮDORYS VYTÁPĚNÍ	00