



POZNÁMKA

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZE ZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VK (8 STUPŇOVÁ REGULACE VENTILU) BUDOU PŘIPOJENA REGULAČNÍ ROHOVOU H–ARMATUROU UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- KOUPEL. ŽEBŘÍK S ELEKTRICKOU PATRONOU (VLOŽKOU) PRO PŘITÁPĚNÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- ⚙️ STOUPACÍ VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY
- ⚙️ STOUPACÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)
3.03.01	ZÁDVEŘÍ	6,4
3.03.02	KUCHYŇ	6,0
3.03.03	KOUPELNA	3,8
3.03.04	POKOJ	15,7
3.03.05	POKOJ	22,6
3.03.06	POKOJ	8,4
CELKOVÁ PLOCHA		62,9

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

<div></div>		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz																			
		STAVTE CHYTŘE																			
<div>STAVBA</div> <div>ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU PEKAŘSKÁ 88, BYT Č. 3b</div>																					
<div>MÍSTO STAVBY</div> <div>Pekařská 88 602 00 Brno-město</div>		<div>K.Ú.: OKRES: KRAJ:</div> <div>Staré Brno (610089) Brno-město Jihomoravský</div>																			
<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div>Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn588</div>		<div>AUTORIZACE</div>																			
<div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</div> <div>Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226</div>																					
<div>ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI</div> <div>Ing. Karolína Dvůřáková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz</div>																					
<div>STAVEBNÍK - INVESTOR</div> <div>Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785</div>		<div>Č. SMLOUVY INVESTORA</div> <div>MCBS/2021/0086791/NEMI</div> <div>Č. SMLOUVY PROJEKTANTA</div> <div>P-21-021-000</div>																			
<div>ODBOBNÁ ČÁST</div> <div>Ústřední vytápění</div>		<div>DATUM</div> <div>10/2021</div>	<div>PARÉ</div>																		
<div>OBJEKT</div> <div>SO01 Byt</div>		<div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:50</div>																			
<div>NÁZEV DOKUMENTU</div> <div>Půdorys vytápění</div>																					
<div>KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU</div> <table><tr><td>stavba</td><td>stupeň</td><td>část</td><td>vykres</td><td>název dokumentu</td><td>revize</td></tr><tr><td>Pek. 88-3b</td><td>DPS</td><td>D.1.4.2</td><td>02</td><td>UV</td><td>PŮDORYS VYTÁPĚNÍ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>00</td></tr></table>				stavba	stupeň	část	vykres	název dokumentu	revize	Pek. 88-3b	DPS	D.1.4.2	02	UV	PŮDORYS VYTÁPĚNÍ						00
stavba	stupeň	část	vykres	název dokumentu	revize																
Pek. 88-3b	DPS	D.1.4.2	02	UV	PŮDORYS VYTÁPĚNÍ																
					00																