



POZNÁMKA

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZE ZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VK (8 STUPŇOVÁ REGULACE VENTILU) BUDOU PŘIPOJENA REGULAČNÍ RŮHOVOU H–ARMATUROU UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- KOUPEL. ŽEBŘÍK S ELEKTRICKOU PATRONOU (VLOŽKOU) PRO PŘITÁPĚNÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- – – CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- – – CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- – – CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- – – CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)
7.030.01	ZADVEŘÍ	5,7
7.030.02	CHODBA	4,2
7.030.03	WC	1,1
7.030.04	POKOJ	25,1
7.030.05	ŠATNA	2,7
7.030.06	KOUPELNA	5,2
7.030.07	KUCHYŇ	21,3
7.030.08	KOMORA	1,9
7.030.09	SPIŽ	2,7
CELKOVÁ PLOCHA		69,9

CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ
ZDROJ TEPLA A TUV
NE
ELEKTRINA

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA
SLOUČENÍ BYTU MORAVSKÉ NÁM. 12, BYT Č. 30

MÍSTO STAVBY
Moravské náměstí 12
602 00 Brno

K.Ú.:
OKRES:
KRAJ:

Veveří [610372]
Brno-město
Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Šoltés, jiri.sotes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Ing. Karolína Dvořáčková
tel.: 604 588 844
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
Statutární město Brno, městská část Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA
MCBS/2021/0057144/NEM-I

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-21-019-000

ODBORNÁ ČÁST
Ústřední vytápění

OBJEKT
S001 Byt

DATUM
06/2021

PARÉ

MĚŘÍTKO
1:50

NÁZEV DOKUMENTU
Půdorys vytápění

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	displej	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Mor. 12-30	DPS	D.1.4.2	02	UV	PŮDORYS VYTÁPĚNÍ	00