



LEGENDA VO :

	kabel CYKY-J 4x16 v zemi projektovaný kabel bude po celé délce uložen v chráničce Kopoflex 63 kabel pod komunikací bude uložen do chráničky AROT 110 s přesahem min. 0,5 m
	stávající kabel AYKY
	rušený kabel AYKY
	uzemnění drátem FeZn 10 mm
	LED svítidlo 3000 K / 16,6 W sadový sloup SB 5, výška 5 m, s ochranou manžetou po spodní hranu svorkovnice oboustranně žárově zinkované, finální komaxit nástřík RAL 3009
	LED svítidlo 3000 K / 17,7 W sadový sloup SB 5, výška 5 m, s ochranou manžetou po spodní hranu svorkovnice oboustranně žárově zinkované, finální komaxit nástřík RAL 3009 rušený sloup VO
	stáv. sloup vč. svítidla
	rozpínací skříň, typ RF5:4

Vypracoval	Kreslil	IČO: 07483686	KAREL SOMMER PROJEKCE ELEKTRO ŽIŽKOVA 278 Český Brod GSM: +420 739 733 066	
K. Sommer	K. Sommer ml.	ČKAIT: 0003633		
Místo stavby	parc. č. 839/1, k.ú. Zábrdovice			
Investor	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno			
Akce: SO 02 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Park Vlhká - Brno			Datum	07/2020
			Stupeň PD	DPS
			Formát	A3
			Měřítko	-
Obsah: JEDNOPOLOVÉ SCHÉMA			Číslo výkresu D.2.1 - E 5	