



# Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Ing. Gabriela Nováková  
Rebešovická 182/45  
643 00 Brno 43

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
NAŠE ZNAČKA  
BVK/00912/2022

VYŘIZUJE / LINKA/E-MAIL  
Ing. Ivana Horáková/  
[ihorakova@bvk.cz](mailto:ihorakova@bvk.cz), tel. 543 433 193

BRNO  
20. 01. 2022

VĚC

Brno, ul. Trýbova, k.ú. Staré Brno, p.č. 170, "Dětské sportovně-kulturní centrum, Novostavba skateparků", Stanovisko k PD pro spojené územní a stavební řízení, souhlasné s podmínkami.

Předmětem předložené projektové dokumentace (Dětské sportovně-kulturní centrum, Novostavba skateparků, Ing. Gabriela Nováková, 12/2021) je novostavba areálu se dvěma celobetonovými skateparky na parc. č.170 v k.ú. Staré Brno, přístupného z ulice Trýbova. Velký (SO 01) určený pro skateboardy a malý (SO 02) pro koloběžky, BMX kola a jiné kolečkové sportovní prostředky. Celková velikost ploch je 810 m<sup>2</sup> pro velký skatepark (z toho zpevněné betonové plochy 764,5 m<sup>2</sup> a vnitřní zatravnění 45,5 m<sup>2</sup>) a 158 m<sup>2</sup> pro malý skatepark (z toho zpevněná betonová plocha 124,2 m<sup>2</sup> a vnitřní zatravnění 33,8 m<sup>2</sup>). Obě plochy mají rohové zvýšené betonové prvky výšky 0,7, 0,8 a 1 m a jsou doplněny betonovými a ocelovými překážkami. Park bude doplněn mlatovým chodníkem (stezka o ploše 157 m<sup>2</sup>). Dále bude plocha doplněna zelení a mobiliářem (není předmětem předložené PD).

**Zásobování vodou:** Areál skateparků nebude napojen na vodovod pro veřejnou potřebu.

## **Odkanalizování:**

**Splaškové vody:** Areál skateparků nebude napojen na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

**Dešťové vody:** Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do pleneru a zasakovány do podloží v okolí stavby. Množství vsakované dešťové vody se nemění. Veškeré dešťové vody budou stékat po betonových plochách, provedených ve spádu min. 2%, k jejich vnitřním i vnějším okrajům, kde bude následně dešťová voda přirozeně zasakovat do navržených zatravněných ploch.

**K předložené projektové dokumentaci Vám z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu sdělujeme následující:**

- **Souhlasíme s novostavbou areálu skateparků na parc. č. 170 v k.ú. Staré Brno.**
- Stavbou **nedojde k dotčení sítí v našem provozování.** Nejbližší vodovod pro veřejnou potřebu v našem provozování se nachází severně přibližně 55 m (v ulici Trýbova) od hranice stavby a nejbližší kanalizace pro veřejnou potřebu v našem provozování se nachází východně přibližně 50 m od hranice stavby (v ulici Trýbova).
- **Souhlasíme s řešením odvádění a likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch areálu.**
- V případě potřeby, před zahájením prací na místě samém nechá stavebník vytyčit a vyznačit proti poškození veškeré vodovodní řady, vodovodní přípojky, kanalizační stoky a kanalizační přípojky, které budou danou stavbou dotčeny. Vytýčení vodovodu požádejte předem pracovníka naší akciové společnosti - p. Stelzel, tel. č. 606 676 302 (vodovod) [vytycenivodovodu@bvk.cz](mailto:vytycenivodovodu@bvk.cz) a kanalizace p. Vrbík, tel. č. 606 758 358 (kanalizace).
- **Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění** (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních



řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí).

- **Dodržte ochranná území vodovodní a kanalizační přípojky**, v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností minimálně 0,75 m na každou stranu od osy potrubí, které je definováno v platné metodice Magistrátu města Brna v Městských standardech pro vodovodní síť a Městských standardech pro kanalizační zařízení a dle ČSN v nich uvedených.
- **V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a ochranném území vodovodní a kanalizační přípojky není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru (podzemní i nadzemní), skladovat jakýkoliv materiál a snižovat nebo zvyšovat terén.**
- Zařízení staveniště a skládky materiálu umístěte mimo ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu a mimo ochranná území vodovodních a kanalizačních přípojek.
- Vodovodní armatury, poklopy vodoměrných šachet a kanalizační poklopy musí zůstat volné, přístupné a ovladatelné. V případě odkrytí nebo jiného jejich dotčení, požadujeme prizvání ke kontrole a projednání na místě.
- **V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537.** Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.
- Při návrhu a během provádění stavby respektujte zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a Městské standardy pro vodovodní síť, resp. Městské standardy pro kanalizační zařízení.

**Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.**

*Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Vás tímto informují, že zpracovávají Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely vyřízení Vašeho požadavku. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách [www.bvk.cz](http://www.bvk.cz) a v sídle společnosti.*


**Upozornění:** Stanovisko platí pouze pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

**Stanovisko pod zn. BVK/00912/2022 ze dne 20. 01. 2022 platí po dobu jednoho roku od data odeslání stanoviska.**

**Podklady:**

Předloženou projektovou dokumentaci si ponecháváme pro naši interní potřebu.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
Útvar VHR a GIS  
  
Ing. Ondřej Bojanovský  
vedoucí útvaru VHR

Na vědomí: vlastník provozovaného majetku