

Vážený pan  
Ing. Jiří Matula

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: **TSB/14031/2021**

VYŘIZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./MOBIL: **545 424 033 / 604 223 466**

EMAIL: **simandlova@tsb.cz**

DATUM: **05.01.2022**



09209-22-TSB

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní povolení**  
**Název stavby: „Oprava účelové komunikace vnitrobloku Náplavka – Poříčí“**

Vážený pane,

k Vyjádření k projektové dokumentaci, Vám sdělujeme následující:

**V místě vjezdu do vnitrobloku se nachází kabel VO. V jeho blízkosti budou prováděny výkopové práce pro retenční nádrž a přípojku dešťové kanalizace, z toho důvodu požadujeme kabel vyměnit v celé délce kabelového pole mezi stožáry S-0772-004 a 003. Nový kabel bude v provedení CYKY-J4x16mm uložený v celé délce v chrániče kopoflex 63mm a v místě vjezdu navíc v Arot 110mm v hloubce 1m. Do PD doložit vzorové řezy uložení kabelů dle standardů města Brna pro veřejné osvětlení.**

**Samotné přepojení kabelu ve stávajících stožárech provedou pracovníci TSB, a.s. na základě objednávky.**

Požadujeme zpracovat a předložit k odsouhlasení dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby se zpracovanými našimi požadavky.

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se Standardy veřejného osvětlení města Brna a musí být odsouhlasena naší společností, která je správcem veřejného osvětlení města Brna.

**Doplněnou projektovou dokumentaci předložte naší společnosti k odsouhlasení s novou žádostí o vyjádření.**

S pozdravem



**Technické sítě Brno,  
akciová společnost**  
Barviřská 822/5, 602 00 Brno  
TEL.: +420 545 424 030  
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná  
Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku