

Korespondenční adresa

Teplárny Brno, a.s.
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Ing. Eva Wagnerová
Jihlavská 216/10
Troubsko
664 41

Váš dopis značky / ze dne

e-mail

11/08/2021

Naše značka

18855/2021/TB

Vyřizuje / linka

P. Alexa / 545 162 602
alexa@teplarny.cz

V Brně, dne

12/08/2021

Věc: Územní souhlas s ohlášením

Akce	BRNO - UL. TOMEŠOVA, ÚPRAVA LOKALITY
Žadatel	Ing. Eva Wagnerová
Stavebník- investor	Statutární město Brno
Zpracovatel PD	Ing. Eva Wagnerová
Účel stanoviska	Územní souhlas s ohlášením
Platnost stanoviska	Do 12/08/2023
MČ, k.ú.	Brno – Střed, Staré Brno
Ulice	Tomešova

Vážená paní inženýrko,

uvedenou úpravou lokality budou dotčena práva společnosti Teplárny Brno, a.s. (dále jen TB).

Ve Vámi navržené ploše trávníku a výsadby linie keřů se nachází v ochraném pásmu tepelné sítě TB. Jedná se o horkovod 2x DN200/355 v bezkanálovém uložení a parovod DN200/DN100 v žb. kanálu, který je již mimo provoz. Trasy výše uvedených tepelných sítí jsou ve Vámi dodané situaci zdokumentovány.

Společnost TB nemá k úpravě lokality námitek při dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením výsadby budou vytyčeny podzemní tepelné sítě TB. Bez vytyčení podzemních sítí nesmí být zemní práce zahájeny. Za tímto účelem kontaktujte, prosím, min. 7 dnů před vlastním vytyčením pracovníka TB, tel. 725 953 140, a to v pracovní dny od 8 do 9 hodin.
2. Doprava v ochranném pásmu tepelných sítí TB pod nezpevněnými komunikacemi, v rostlém terénu apod. bude řešena tak, aby nebylo zařízení TB přetěžováno svislým tlakem, např. překrytím silničními panely apod. Zatížení terénu v ochranném pásmu tepelných rozvodů TB uložených v železobetonovém kanále žádáme dodržet na hodnotě max. 20 kPa a v bezkanálovém uložení max 10 kPa. Při kladení více krycích panelů nebo desek budou jejich delší svislé plochy v místě spojování orientovány pokud možno kolmo k ose chráněného potrubí. Nepřípustné je umístění spojů panelů v ose potrubního svazku a přímo nad potrubím tepelného rozvodu.

Toto stanovisko platí pro dokumentaci předanou o TB dne 11/08/2021 v příloze e-mailu se žádostí o vyjádření ze dne 11/08/2021.

S pozdravem

  **TEPLÁRNY BRNO**
Teplárny Brno, a.s.
korespondenční adresa:
P.O. BOX 215, 658 15 Brno

.....
Ing. Pavel Škaroupka
vedoucí odboru technického rozvoje s pověřením