

ROZVADĚČ RB, byt č. 5

Pekařská 54, Brno

PLASTOVÝ
ZAPUŠTĚNÝ
MODULOVÝ

392x522x106 mm

PŘIVOD:
HOREM

VÝVODY:
HOREM

Napěťová soustava: TNC-S

Provozní soustava: 3PE+N AC 50Hz 400/230V TNC-S

Ochrana před úrazem el. proudem : základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – doplňujícím pospojováním a proudovými chrániči

Jmenovitý proud (I_{jm}) 25A

Zkratová odolnost přístrojů (I_{zk}) 6kA


Koeficient soudobosti pro byt:

Typ: SCHRACK U3x2A18CW

Krytí: IP30/20

Barva: bílá

Náplň: SCHRACK

Výkres:	Stupeň: DPS		Č. zakázky: ZK2000023	
	Měřítka: --	Č. výkresu: 002		
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské nám. 264/2, 601 69 Brno	Datum: 8/2021		Vypracoval: J. Holenda	
Místo stavby: Brno, Pekařská 54, byt č. 5	Č. PARRÉ:	1 2 3 4 5 6 7	Vypracoval: Ing. L. Bláha ČKAIT 0700723	