



Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2015/0131140/JACE

Spisová značka: 3520/MCBS/2015/0126376/3

Vyřizuje: Eva Jachymiáková, tel. 542 526 261

ID datové schránky: qykbwe7

V Brně dne 20.11.2015

VZ malého rozsahu – Oprava bytů – Bayerova 5, byt č. 31, Botanická 23, byt č. 12, Zahradníková 13, byt č. 7, Tučkova 38, byt č. 7

Vážení,

v rámci zadávacího řízení k VZ malého rozsahu akce „Oprava bytů – Bayerova 5, byt č. 31, Botanická 23, byt č. 12, Zahradníková 13, byt č. 7, Tučkova 38, byt č. 7“ byly vzneseny následující dotazy:

„Bytový dům Tučkova 38, byt č. 7

v položkovém soupisu prací je v položce 20 odstranění násypu, chybí ale demontáž podlahové konstrukce, aby bylo možné se k násypu dostat.

Bytový dům Zahradníková 13, byt č. 7

v položkovém soupisu prací je v položce č. 53 demontáž podlah 17,5 m², v pol. 54 je montáž OSB 48,5 m² a v pol. č. 40 izolace tepelné podlah 64,7 m².

Jsou tyto výměry správné?

Všeobecně v položkových soupisech prací se vyskytuje ve VZT digestoř 2x v každém bytě.

Je to tak správné?“

Odpověď:

Bytový dům Tučkova 38, byt č.7 - ze soupisu prací byla odstraněna položka č.20 - Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m², dle projektové dokumentace bude odstraněna skladba podlahy po záklop.

Bytový dům Zahradníková 13, byt č.7 - v soupisu prací byl opraven výkaz výměr u položek č.40 - Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá; pol.č.53 - zůstala beze změn; pol.č.54 - D+ M podlah z OSB desek ve dvou vrstvách, tl. desky 18 mm, pero a drážka, lepeno a šroubováno

Dále byla provedena u všech rozpočtů oprava oddílů vzduchotechniky. Duplicitní položky byly odstraněny a položky vzduchotechniky byly přesunuty do části SO 03 - VZT, ÚT, ZTI

Současně byla provedena u všech soupisů prací revize ostatních položek, kdy byly opraveny položky „přesuny hmot“ a položky týkající se elektroinstalace.

Opravené soupisy prací byly uveřejněny na profilu zadavatele u této zakázky pod „Zadávací dokumentací veřejné zakázky“ v položce „Projektová dokumentace vč. soupisu prací“.

S pozdravem

Petr Liškutin
vedoucí Odboru investičního a
správy bytových domů