

SKLADBY STÁVAJÍCÍCH PODLAH:

SONDA K1

- PVC
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPÍCI STĚRKY
- BETONOVÁ MAZANINA
- ROSTLÁ ZEMLINA

SONDA K2

- 2x PVC
- BETONOVÝ POTĚR
- ASFALTOVÝ PÁS (2x3 mm)
- BETONOVÁ MAZANINA
- ROSTLÁ ZEMINA


SONDA K3


- KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIČI STĚRKY
- BETONOVÝ POTĚR
- ASFALTOVÝ PÁS (2x3 mm)
- BETONOVÁ MAZANINA
- ROSTLÁ ZEMINA

Bod 1		Bod 2		Bod 3		Bod 4		Bod 5	
VÝŠKOVÝ PROFIL (CM)	VLHKOST (%)	VÝŠKOVÝ PROFIL (CM)	VLHKOST (%)	VÝŠKOVÝ PROFIL (CM)	VLHKOST (%)	VÝŠKOVÝ PROFIL (CM)	VLHKOST (%)	VÝŠKOVÝ PROFIL (CM)	VLHKOST (%)
30	6,4	30	6,5	30	4,8	30	5,6	30	4,2
60	5,7	60	4,9	60	3,7	60	4,7	60	3,5
100	5	100	5,1	100	4,5	100	3,4	100	X

MĚŘENÍ HMOTNOSTNÍ VLHKOSTI (%) - HLOUBKOVÁ SONDA DO 25 CM VE VÝŠKOVÝCH PROFÍLECH (CM)

Bod 6		Bod 7		Bod 8		Bod 9	
VÝŠKOVÝ PROFIL (CM)	VLHKOST (%)	VÝŠKOVÝ PROFIL (CM)	VLHKOST (%)	VÝŠKOVÝ PROFIL (CM)	VLHKOST (%)	VÝŠKOVÝ PROFIL (CM)	VLHKOST (%)
30	6,3	30	5,2	30	5,7	30	5,6
60	3,9	60	3,5	60	4,3	60	3,7
100	5,4	100	5,1	100	3,7	100	3,7



VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VPRACOVAL
	Ing. Oldřich TOMÍČEK, Ph.D.	Ing. Oldřich TOMÍČEK, Ph.D.
GENERALNÍ PROJEKTANT: STŘEDISKO SANACE VLHKÉHO ZDIVA, ESOX SPOL. S R.O. LIBUŠINA TŘIDA 23, 623 00 BRNO		
NAZEV AKCE: SANACE VLHKÉHO ZDIVA V NEBYTOVÉM PROSTORU Č. 101, BD LIDICKÁ 47, BRNO		
NAZEV VYKRESU: VLHKOSTNÍ PRŮZKUM PŮDORYS 1.NP		
		
DATUM	6/2022	
STUPEŇ	DSP	
FORMÁT	2 x A4	
MĚŘITKO:	ČÍSLO VYKRESU:	
1:100	02	