

- - - - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 - - - - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 ———— CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 ———— CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 ○——— NOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK
 □——— NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLOSO

– POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDE/TVRDE
SPOJOVACÍ POTRUBÍ TOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD
SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZEZADU ZE SPODU DO TOPNÝCH TĚLES
– POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
– VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TOPNÝCH TĚLES CU 15x1,
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
– TRUBKOVÁ TOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM
TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO TOPNÁ
TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A
VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
– VŠECHNA TĚLESA OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)
1.02.01	PŘEDSÍŇ	4,1
1.02.02	WC	1,2
1.02.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,8
1.02.04	KUCHYŇ+ JÍDELNA	13,3
1.02.05	POKOJ	10,3
1.02.06	POKOJ	25,7
1.02.07	KOUPELNA	6,2
CELKOVÁ PLOCHA		63,6

[illegible]

<div><div><div><div>QUALITY</div><div>GROUP</div></div></div><div><div>Projekty Realizace Projektový management</div><div>info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz</div></div></div>		STAVTE CHYTŘE															
<div>STAVBA</div> <div>ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</div> <div>NA OPRAVU BYTU ČÁPKOVA 48, BYT Č. 2</div>																	
<div>MÍSTO STAVBY</div> <div>Čápkova 48</div> <div>602 00 Brno-město</div>		<div>K.Ú.: Veverčí [601372]</div> <div>OKRES: Brno-město</div> <div>KRAJ: Jihomoravský</div>															
<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div>Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno</div> <div>Č. 088/79/37, DS: yvm58</div> <div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</div> <div>Ing. Jiří Šotěš, jiri.sotes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226</div> <div>ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI</div> <div>Karel Absolín</div> <div>tel.: 732 481 227</div> <div>e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz</div>		<div>AUTORIZACE</div>															
<div>STAVEBNÍK - INVESTOR</div> <div>Statutární město Brno, městská část Brno-střed,</div> <div>Dominikánská 2, 601 69 Brno</div> <div>(ČO: 449 92 785)</div>		<div>Č. SMLOUVY INVESTORA</div> <div>MCBS/2021/0036814/NEMI</div> <div>Č. SMLOUVY PROJEKTANTA</div> <div>P-21-016-000</div>															
<div>OBJEKT</div> <div>SO01 Byt</div> <div>ODBORNÁ ČÁST</div> <div>D.1.4.2 Ústřední vytápění</div>		<div>DATUM</div> <div>09/2022</div>	<div>PARÉ</div>														
		<div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:50</div>															
<div>NÁZEV DOKUMENTU</div> <div>PŮDORYS</div>																	
<div>KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU</div> <table><tr><td>stavba</td><td>st.správi</td><td>čas</td><td>výkres</td><td>profese</td><td>název dokumentu</td><td>revize</td></tr><tr><td>Čís. 48-2</td><td>DPS</td><td>D.1.4.2</td><td>02</td><td>UV</td><td>Půdorys</td><td>00</td></tr></table>				stavba	st.správi	čas	výkres	profese	název dokumentu	revize	Čís. 48-2	DPS	D.1.4.2	02	UV	Půdorys	00
stavba	st.správi	čas	výkres	profese	název dokumentu	revize											
Čís. 48-2	DPS	D.1.4.2	02	UV	Půdorys	00											