



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)
1.01.01	PŘEDSÍŇ	11,6
1.01.02	WC	1,7
1.01.03	KOMORA	1,3
1.01.04	KOUPELNA	5,9
1.01.05	POKOJ	26,9
1.01.06	KUCHYŇ+JÍDELNA	22,8
1.01.07	BALKON	3,7
CELKOVÁ PLOCHA		73,9

LEGENDA ZNAČENÍ

- CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- NOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK
- ▭ NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- ① VEDENO POD PODLAHOU

POZNÁMKY

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘÍPOJENO ZE ZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘÍPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA OPRAVU BYTU ČÁPKOVA 48, BYT Č. 1

MÍSTO STAVBY
Čápkova 48
602 00 Brno-město

K.Ú.: Veverří (610372)
OKRES: Brno-město
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
Č. 08879737, DI: yym5d8

AUTORIZACE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Karel Absolín
tel.: 732 481 227
e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz

STAVEBNÍK - INVESTOR
Statutární město Brno, městská část Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA
MCBS/2021/0036814/NEMI
Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-21-016-000

OBJEKT
SO01 Byt

DATUM
09/2022

PARÉ

ODBORNÁ ČÁST
D.1.4.2 Ústřední vytápění

MĚŘÍTKO
1:50

NÁZEV DOKUMENTU
PŮDORYS

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Čáp. 48-1	DPS	D.1.4.2	02	UV	Půdorys	00