

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2
SPOLEČNÝ	0.000.01	SCH. PROSTOR	23,9
	0.000.02	CHODBA	15,1
	0.000.03	STROJOVNA	25,6
	0.000.04	STROJOVNA	21,1
	0.000.05	CHODBA	9,1
	0.000.06	CHODBA	8,4
CELKOVÁ VÝMĚRA			103,2
001	0.001.01	SKLEP	12,1
002	0.002.01	SKLEP	4,6
003	0.003.01	SKLEP	23,6
004	0.004.01	SKLEP	18,6
005	0.005.01	SKLEP	19,6
006	0.006.01	SKLEP	22,7
007	0.007.01	SKLEP	16,6
CELKOVÁ VÝMĚRA			117,8

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	ZAŘÍŽOVACÍ PŘEDMĚT	SV. TV	KANALIZACE
WC	ZÁVĚSNÝ KLOZET-BÍLÝ DUOFIX, SEDÁTKO, PŘEDNÍ SPLACH.	PŘIPOJEN NA ST.VODU	PŘIPOJEN NA KANALIZACI DN 100
U	UMYVADLO	S a TV. BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ 2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 40
Um	UMYVADLO - MALÉ	S a TV. BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ 2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 40
S	SPRCHA SPRCHOVÁ VANIČKA	S a TV. BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ + PRÍSLUŠENSTVÍ	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50
VA	VANA	S a TV. BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ + PRÍSLUŠENSTVÍ	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50
DJ	DRŽEC ZABUDOVANÝ V KUCH. LINCE	S a TV. BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ 2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50
PR	PRAČKA	2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50
MN	MYČKA NÁDOBÍ	2 x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM	PŘIPOJEN NA KANALIZACI SIFON DN 50
OH	ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY	1x KULOVÝ KOHOUT, POJISTNÝ VENTIL ZPĚTNÁ KLAPKA	
VO	BYTOVÝ VODOMĚR	1x KULOVÝ KOHOUT, 1x VODOMĚR	

LEGENDA POTRUBÍ

- | |
|--|
| STUDENÁ VODA - POTRUBÍ VÍCEVRSTVÁ TRUBKA PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno (BF) PP-RCT |
| TEPLÁ VODA - POTRUBÍ VÍCEVRSTVÁ TRUBKA PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno (BF) PP-RCT |
| POTRUBÍ STUDENÉ VODY STÁVAJÍCÍ |
| POTRUBÍ TEPLÉ VODY STÁVAJÍCÍ |

POZNÁMKA

- UZAVÍRAČÍ ARMATURY BUDOU UMÍSTĚNY DLE ČSN 75 5401,
- MINIMÁLNÍ SKLON BUDE 0,3 % SMĚREM K VYPUSŤOVÁNÍ ARMATURÁM,
- KOTVENÍ POTRUBÍ A VÝSKOVÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ VODY BUDE DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ DODAVATELŮ,
- POTRUBÍ PPR JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TL. STĚNY A BUDE ZAIZOLOVANO TEPELNOU FOLIÍ DLE LEGENDY,
- POTRUBÍ PPR, PN 16 PĚTÉRŇÍ ROZVOD VEDEN POD STŘEPEM SUTERÉNU ČI VE INSTALACÍCH JÁDŘECH,
- ROZVODY PITNÉ VODY V JEDNOTLIVÝCH BYTECH BUDOU V INSTALACÍCH JÁDŘECH V PŘESTĚNÁCH K TOMU URČENÝCH, VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPÁDECH V PODLAHÁCH NEBO V PŘÍPÁDE PODHLUČU V PODHLEDECH,
- PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ JE NUTNÉ SE VYHNOUT SEKÁNÍ DŘÁŽEK DO OBVODOVÝCH, MEZI BYTOVÝCH A MONOLITICKÝCH STĚN,
- VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU POLOHY KULOVÝCH KOHOUTŮ A ARMATUR ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ. PŘESNÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘI VÝSTAVBĚ DLE PROSTOROVÝCH MOŽNOSTÍ A ZÁKONŮ O VODNÍM PRŮTOKU,
- PROSTUPY VODOVODNÍM POTRUBÍ SVLSÍMÍ A VODOROVNÝMI KONSTRUKCEMI JSOU OPATŘENY CHRÁNICÍKOU PRŮMĚRU DLE DN POTRUBÍ,
- OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PITNÉ VODY VE VNITŘNÍM VODOVODU A ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ ZPĚTNÝM PRŮTOKEM NUTNO ŘEŠIT DLE ČSN EN 1717, DÁLE VZ. TECHNICKÁ PRAKCE,
- ZASOBŇKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY NEJSOU PŘEDMĚTEM DODÁVKY PROFESÍ ZTV.

VZOROVÉ HODNOTY PRO NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- UMÝVAČO
- VÝŠKA ROHOVÝCH VENTILŮ: 650 mm, S ROZTEČÍ 100 mm ATYPICKÁ A NÁBYTKOVÁ UMÝVAČKA: DLE NÁVODU
- VÝROBCE
- VANA
- VÝŠKA BATERIE: 750 mm, ATYPICKÉ VANY: DLE NÁVODU VÝROBCE
- KLOZEČ
- VÝŠKA PŘÍVODU VODY: 1050 mm
- DŘEZ
- VÝŠKA ROHOVÝCH VENTILŮ: 650 mm S ROZTEČÍ 100 mm
- SPRCHOVÝ KOUT
- VÝŠKA BATERIE: 1150 mm (OD SPRCHOVÉ VANIČKY)
- PRAČKA
- VÝŠKA PŘÍVODU VODY: 650 mm
- MÝČKA
- VÝŠKA PŘÍVODU VODY: 650 mm


TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ VODY - PĚNOVÝ POLYETYLEN


TEPLÁ VODA						
DN	20x2,8	25x3,5	32x4,5	40x5,5	50X6,9	63X8,6
t	30mm	30mm	30mm	50mm	50mm	50mm

STUDENÁ VODA

DN	20x2,8	25x3,5	32x4,5	40x5,5	50X6,9	63X8,6
t	9mm	9mm	13mm	13mm	13mm	20mm

DLE VYHLÁŠKY 193/2007



PROJEKTANT ČÁSTI: BRES spol. s r.o. náměstí Republiky 366/1 614 00 Brno - Husovice	ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT <i>Bo Reall</i>	KONTROLOVAL ING. JIŘÍ REITKNECHT <i>Bo Reall</i>	VYPRACOVAL Bc. MICHAEL DOKOUPIL	
KRAJ: Jihomoravský	OKRES: Brno			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed				FORMÁT: 9xA4
AKCE: Oprava ZTI v domě Česká 14 D.1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE				MĚŘÍTKO: 1:50
				DATA: 05/2022
				ÚČEL: DPS
				Č. ZAKÁZKY: B0581
OBSAH: PŮDORYS 1.PP - VODOVOD				Č. VÝKR.: PARÉ
				02