


SOUSEDNÍ OBJEKT

SOUSEDNÍ OBJEKT




LEGENDA MÍSTNOSTÍ



PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2
SPOLEČNÝ	3.000.01	SCHODIŠTĚ	19,4
CELKOVÁ VÝMĚRA			19,4
007	3.007.01	CHODBA	12,2
	3.007.02	KOUPELNA	1,6
	3.007.03	WC	0,9
	3.007.04	OBÝVACÍ POKOJ	19,8
	3.007.05	KUCHYNĚ	13,5
	3.007.06	LOŽNICE	18,1
CELKOVÁ VÝMĚRA			66,1
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			70,6
008	3.008.01	CHODBA	10,7
	3.008.02	KOUPELNA	1,4
	3.008.03	WC	0,9
	3.008.04	OBÝVACÍ POKOJ	16,5
	3.008.05	LOŽNICE	15,8
	3.008.06	KUCHYNĚ	12,0
CELKOVÁ VÝMĚRA			57,3
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			61,2
009	3.009.01	ZÁDVEŘÍ	9,7
	3.009.02	CHODBA	11,9
	3.009.03	POKOJ	22,0
	3.009.04	CHODBA	3,8
	3.009.05	POKOJ	27,0
	3.009.06	POKOJ	12,1
	3.009.07	POKOJ	21,1
	3.009.08	KOUPELNA	10,5
	3.009.09	KUCHYŇ	13,0
	3.009.10	WC	1,7
	3.009.11	WC	1,5
CELKOVÁ VÝMĚRA			134,3
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			147,4

LEGENDA

-
- Vypínač řazení 1 10A, IP20
-
- Vypínač řazení 1 10A, IP44
-
- Vypínač řazení 5 10A, IP20
-
- Vypínač řazení 6 10A, IP20
-
- Vypínač řazení 6+6 10A, IP20
-
- Vypínač řazení 7 10A, IP20
-
- Tlačítko řazení 1/0 10A, IP44
-
- Čidlo pohybu 360° pro osvětlení
-
- Čidlo pohybu 180° pro osvětlení IP44
-
- Vývod ukončený svorkovnicí nebo na zařízení 230V
-
- Vývod ukončený svorkovnicí nebo na zařízení 400V
-
- Zásuvka jednoduchá 230V 16A, IP20
-
- Zásuvka jednoduchá 230V 16A, IP44
-
- Zásuvka dvojitá 230V 16A, IP20
-
- Zásuvka dvojitá 230V 16A, IP44
-
- Zásuvka 400V 16A IP44
-
- Osvětlení, IP44
-
- Osvětlení zrcadlo, IP44
-
- Rozvaděč
-
- Doplňující pospojení
-
- Trasa kabelů v instalační liště

Rozvody v rekonstruovaných místnostech zasekány



GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno - Husovice		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT <i>Jo. Reitknecht</i>			
PROJEKTANT ČÁSTI: 	ZODP. PROJEKTANT Ing. Svatopluk Peksa	VYPRACOVAL Ing. Ludvík Vidlák			
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		FORMÁT	4xA4	
AKCE: Oprava ZTI v domě Česká 14 D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE			MĚŘITKO	1:50	
			DATUM	3/2022	
			ÚČEL	DPS	
			Č. ZAKÁZKY	B0581	
			Č. VÝKR.	PARÉ	
			04		
OBSAH:	NOVÝ STAV - PŮDORYS 3.NP				