




GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT 			
PROJEKTANT ČÁSTI: 		ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL Ing. Svatopluk Peksa Daniel Servít			
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed				FORMÁT	A4
AKCE: Oprava ZTI v domě Milady Horákové 1a  D.1.4.4 – ELEKTROINSTALACE				MĚŘÍTKO	
				DATUM	3/2022
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	B0581
OBSAH: ROZVADĚČ RPO				Č. VÝKR.	PARÉ
				06	

RP0

Síť				vypočtěné hodnoty		naměřené hodnoty					
$P_i$	=	. kW	$I_{na}$	=	16 A	$I_{k''}$	=	kA	$Z_i$	=	___ Ohm
$P_s$	=	. kW	$I_{no}$	=	16 A	$i_o$	=	kA	$I_{k''}$	=	___ kA

*mřsto napojení* : R0  
*nadřazenř jřřtřní* : 16A (bude douptřesněno dle střavajřcřho rozvadřře)  
*napřjecř kabel* : CYKY 5x2,5mm2 (bude douptřesněno dle střavajřcřho rozvadřře)  
*napřřovř soustava* : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN–S

plastovř zapuřřtřnř/ptřsazenř rozvodnice 2x24, plnř dveře, břlř

Přesně rozmřstřní ptřřstrojř urřřuje vřřobce rozvadřře. Vřřechny vodiře v rozvadřřci budou popsřny.  
V rozvadřřci by mřla břt zachovřna cca 20% prostorovř rezerva pro mořnř doplnřní modulovřch ptřřstrojř.


Přřvod a vřvody spodem a horem  
IP 30 / 20, barva : RAL 7035




AKCE : Oprava ZTI v domř Milady Horřkovř 1a  
VřKRES : Rozvadřř RP0

Vypracoval : Daniel Servřt		Čřslo listu :	01
Stupeř : DPS		Počet listř :	02
Datum zpracovřnř	Datum zmřřny	RP0	
03/2022			

# RP0

POPIS	PŘÍVOD Z R0	UZEMNĚNÍ		ZÁSUVKOVÝ OKRUH	ZÁSUVKOVÝ OKRUH	VÝVOD 230V	REZERVA	SVĚTELNÝ OKRUH					
KABEL	CYKY 5x2,5 mm2	CYA 2,5		CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x1,5mm2		CYKY-J 3x1,5mm2					
ZNAČENÍ	RP0	MET 		ZK1	OHŘÍVAČ 1	VENTILÁTOR		SV1					



AKCE : Oprava ZTI v domě Milady Horákové 1a

VÝKRES : Rozvaděč RP0

Vypracoval : Daniel Servít

Číslo listu : 02

Stupeň : DPS

Počet listů :	02
---------------	----

*Datum zpracování*  
03/2022

*Datum změny*

RP0