

SOUSEDNÍ OBJEKT - MILADY HORÁKOVÉ 1

MILADY HORÁKOVÉ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


| PROSTOR | OZN. | NÁZEV | PLOCHA m2 |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| SPOLEČNÝ | 5.000.01 | SCHODIŠTĚ | 29,9 |
| | 5.000.02 | CHODBA | 24,5 |
| CELKOVÁ VÝMĚRA | | | 54,4 |
| 016 | 5.016.01 | PŘEDSÍŇ | 15,4 |
| | 5.016.02 | HALA | 23,8 |
| | 5.016.03 | KOUPELNA | 13,5 |
| | 5.016.04 | KOUPELNA | 7,3 |
| | 5.016.05 | WC | 2,0 |
| | 5.016.06 | POKOJ | 14,4 |
| | 5.016.07 | ŠATNA | 5,6 |
| | 5.016.08 | POKOJ+KK | 76,6 |
| | 5.016.09 | SPÍŽ | 3,6 |
| | 5.016.10 | POKOJ | 55,2 |
| | 5.016.11 | POKOJ | 51,9 |
| | 5.016.12 | PŘEDSÍŇ | 18,1 |
| | 5.016.13 | KOUPELNA | 4,4 |
| | 5.016.14 | WC | 1,4 |
| CELKOVÁ VÝMĚRA | | | 283,2 |
| CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VÝHLÁSKY | | | 306,8 |
| 017 | 5.017.01 | PŘEDSÍŇ | 5,9 |
| | 5.017.02 | POKOJ+KK | 37,8 |
| | 5.017.03 | TERASA | 9,6 |
| | 5.017.04 | POKOJ | 9,6 |
| | 5.017.05 | KOUPELNA | 8,3 |
| | 5.017.06 | ŠATNA | 6,1 |
| CELKOVÁ VÝMĚRA | | | 77,3 |
| CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VÝHLÁSKY | | | 89,3 |
| 018 | 5.018.01 | PŘEDSÍŇ | 7,7 |
| | 5.018.02 | POKOJ+KK | 25,0 |
| | 5.018.03 | POKOJ | 13,7 |
| | 5.018.04 | KOUPELNA | 3,8 |
| CELKOVÁ VÝMĚRA | | | 50,2 |
| CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VÝHLÁSKY | | | 52,1 |
| 019 | 5.019.01 | PŘEDSÍŇ | 11,8 |
| | 5.019.02 | ŠATNA | 3,3 |
| | 5.019.03 | KOMORA | 1,3 |
| | 5.019.04 | POKOJ+KK | 47,0 |
| | 5.019.05 | POKOJ | 15,5 |
| | 5.019.06 | KOUPELNA | 7,4 |
| | 5.019.07 | WC | 3,0 |
| | 5.019.08 | POKOJ | 17,2 |
| | 5.019.09 | TERASA | 9,7 |
| CELKOVÁ VÝMĚRA | | | 116,2 |
| CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VÝHLÁSKY | | | 115,6 |

LEGENDA:

| | |
|--|--------------------|
| | STOUPACÍ POTRUBÍ |
| | ODVODNÍ VENTILÁTOR |
| | FLEXO |
| | ZPĚTNÁ KLAPEK |
| | MNOŽSTVÍ VZDUCHU |
| | POTRUBÍ SPIRO |

POZNÁMKA

- POKOJ JSOU VENTILÁTORY MONTOVÁNY DO PODHLADU.
- NAVAZUJÍCÍ POTRUBÍ VEDENO TAKÉ V POHLEDU
- ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ V PROSTORÁCH BUDE DLE AKTUÁLNÍHO
- ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU A DÁLE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNO S AKTUÁLNÍM
- ROZMÍSTĚNÍ SVĚTEL
- PRO ZAJIŠTĚNÍ NUCENÉHO ODTAHU Z KOUPELN A WC JE NUTNO OSADIT
- DO DVEŘÍ VĚTRACÍ MRŽKY



| | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---|---------|
| PROJEKTANT ČÁST: | ZODP. PROJEKTANT: | KONTROLOVAL: | VYPRACOVAL: |  | |
| BRES spol. s r.o. Iránská 10/108 614 00 Brno - Hrástovice | ING. JIŘÍ REITKNECHT <i>J. Reitknecht</i> | ING. JIŘÍ REITKNECHT <i>J. Reitknecht</i> | BC MICHAEL DOKUPL | | |
| KRAJ: | Jihomoravský | OKRES: | Brno | | |
| INVESTOR: | Statutární město Brno, městská část Brno-sever | | | FORMÁT: | 15x44 |
| AKCE: | Oprava ZTI v domě Milada Horáková 1a | | | MĚŘÍTKO: | 1:50 |
| D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA | | | | DATA: | 10/2022 |
| | | | | ÚČEL: | DPS |
| | | | | Č. ZAKÁZKY: | B0581 |
| PŮDORYS 5.NP - VZDUCHOTECHNIKA | | | | Č. VÝKR. | PARE |
| | | | | 06 | |