

**Investor** : Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2  
PSČ 601 69

**Stavba** : Brno, k.ú. Město-Brno, Joštova 3, č.par. 572  
Bytový dům

**Zaměření** : Přemístění HUP na stávající plynové přípojce

**Projekce** : Miroslav Malý, Brno, Azurová 31, 621 00  
IČO : 403 84 144

## TECHNICKÁ ZPRÁVA :

**MIROSLAV MALÝ**  
PROJEKCE - IČ 403 84 144  
ZTI - PLYNOINSTALACE  
tel.: 549 273 805, Brno, Azurova 31  
mobil: 603 234 596

Souhlas vydán dne 30. 08. 2022  
pod č.j. MČBS/2022/0085966/CNHV  
Podpis *Malý*  
Úřad městské části města Brna,  
Brno-střed  
Stavební úřad  
Dominikánská 2, 601 69 BRNO



**Vypracoval** : M. Malý

**Datum** : 07/2021

# LEGENDA :

PLYNOVOD STL PE  $\phi$  63 mm

VODOVOD LITINOVÝ DN 200 mm

TELEFON

NE PROVOZOVANÝ TELEFON

KABEL VEŘ. OSVĚTLENÍ

ELEKTRICKÝ KABEL NN

ELEKTRICKÝ KABEL VN

KANAL. PŘÍP. JEDNOTNÁ KAM DN 200 mm

DEŠŤOVÁ KANAL. DN 300 BEO

STÁV. PLYNOVÁ PŘÍP. STL LPE  $\phi$  323 mm

NOVÉ PLYN. POTRUBÍ STL LPE  $\phi$  323 mm ZA  
HUP V OCHRAN. TRUBCE

**POZOR !**

**PLYNÁRNA**

Z důvodu vybudování nového vstupu do potravinové prodejny (ve 2. etapě) bude provedeno přemístění nadzemního HUP umístěného v soklu fasády obvodové stěny bytového domu v Brně, Joštova 3 do stávající plyn. přípojky jako šoupě Js 1" se zemní zákopovou soupravou. Při křížení přeloženého pl. potrubí s el. kabelem V.N. budou v místě křížení osazeny kabelové tvárnice.

Souhlas vydán dne 30.08.2022

pod č.j. MCB.S/2022/0005966/0441

Podpis

Úřad městské části města Brna,  
Brno-střed  
Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 66 BRNO

HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VÝST.KONTROLA	VED.PROJ.STŘED	MIROSLAV MALÝ PROJEKCE - IČ 403 84 144 ZTI - PLYNOINSTALACE tel.: 549 273 805, Brno, Azurova 31 mobil: 603 234 596
	M.Malý	M.Malý			
investor : Statutární m.Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, 601 69					
Brno - k.ú. Město Brno, Joštova čp. 3, č. par. 572					FORMÁT
Bytový dům					DATUM 07/2021
Situace - přemístění HUP na stáv. pl. přípojce					ČÍS. ZAK. 11/07/2021
					ARCH. ČÍS.
					MERITKO: 1:250
					VÝKRES ČÍS. P - 1
					KÓTY V:

± 0,00 m

PLYNOVOD STL PE  $\phi$  63 mm

TELEFON

UL. JOŠTOVA

č.par. 776/1

KABEL VŘ. OSVĚTLENÍ

V.O.

V.O.

PLYNÁRNA

VODOVOD LIT. DN 200 mm

NEPROVOZOVANÝ TELEFON

1

NEPROVOZOVANÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN 200 mm BED

Souhlas vydán dne 30.08.2022  
pod č.j. HCBS/2022/0005966/CHV  
Podpis


Úřad městské části města Brna,  
Brno-střed  
Stavební úřad  
Dominikánská 2, 601 69 BRNO



30.7.2021

HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VÝST.KONTROLA	VED. PROJ. STŘED	MIROSLAV MALÝ PROJEKCE - IČ 403 84 144 ZTI - PLYNOINSTALACE tel.: 549 273 805, Brno, Azurova 31 mobil: 603 234 596	
	M.Malý	M.Malý				
investor : Statutární m.Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, 601 69					FORMÁT	
Brno - k.ú. Město Brno, Jošтова č.p. 3, č. par. 572 Bytový dům					DATUM	07/2021
					ČÍS. ZAK.	11/07/2021
Púdorys 1.P.P. - přemístění HUP na stáv. pl. přípojce					ARCH. ČÍS.	
					MĚŘÍTKO:	VÝKRES ČÍS.
					1:50	P - 2
					KÓTY V:	





### POZOR !

Z důvodu vybudování nového vstupu do potravinové prodejny (ve 2.etapě ) bude provedeno přemístění nadzemního HUP umístěného v soklu fasády obvodové stěny bytového domu v Brně, Joštova 3 do stávající plyn. přípojky jako šoupě Js 1" se zemní zákopovou soupravou. Při křížení přeloženého pl. potrubí s el. kabelem V.N. budou v místě křížení osazeny kabelové tvárnice.

Souhlas vydán dne 30.08.2022  
pod č.j. MCBS/2022/0085966/CHV  
Podpis [Signature]  
Úřad městské části města Brna,  
Brno-střed  
Stavební úřad  
Dominikánská 2, 601 69 BRNO



30.8.2021

HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VÝST.KONTROLA	VED. PROJ. STŘED	<b>MIROSLAV MALÝ</b> PROJEKCE - IČ 403 84 144 ZTI - PLYNOINSTALACE tel.: 549 273 805, Brno, Azurova 31 mobil: 603 234 596	
	<b>M.Malý</b>	<b>M.Malý</b>				
investor : Statutární m.Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2 ,Brno, 601 69					FORMÁT	
Brno - k.ú. Město Brno, <b>Joštova čp. 3</b> , č. par. 572  Bytový dům					DATUM	<b>07/2021</b>
					Čís. ZAK.	<b>11/07/2021</b>
<b>Schema plynoinstalace</b>					ARCH. Čís.	
					MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>	VÝKRES ČÍS. <b>P - 3</b>
					KÓTY V:	

NA OBOU STRANÁCH KŘÍŽOVÁNÍ STEJNÉ PROVEDENÍ

STÁVAJÍCÍ UPRAV. KABELU

PÍSEK

CIHLY

OSA KŘÍŽOVÁNÍ

1 m

1 m

KABEL

OSA KŘÍŽOVÁNÍ

1 m

PLYNOVOD

KABELOVÁ TVÁRNICE

$L = 0,3 \text{ m}$

Souhlas vydán dne 30.09.2022

pod č.j. HCBG/2022/0085966/kau

Podpis

Úřad městské části města Brna,  
Brno-střed  
Stavební úřad  
Dominikánská 2, 601 62 BRNO

MIROSLAV MALÝ  
PROJEKCE - IČ 403 84 144  
ZTI - PLYNOINSTALACE  
tel.: 549 273 805, Brno, Azurova 31  
mobil: 803 234 596

POZNÁMKA : VZDÁLENOST L UPRAVIT PODLE ČSN 38 6413 A ČSN 73 6005 !

KABEL V TVÁRNICI ZALIT ASFALTEM 1,0 m NA OBĚ STRANY  
OD OSY KŘÍŽOVÁNÍ !

KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S KABLEM