

Tabulka místnosti		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.02A.01	Kuchyně	5,92
1.02A.02	Koupelna + WC	3,37
1.02A.03	Pokoj	19,86
		29,16 m²


LEGENDA ZNAČENÍ

- - - - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- - - - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- - - - - CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- - - - - CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- NOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK
- ▭ NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

POZNÁMKY

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZE ZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESÁ S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESÁ. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESÁ OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

<div><div>QUALITY GROUP</div></div>		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz			
		STAVTE CHYTŘE			
STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU KŘÍŽOVA 8, BYT Č. 2					
MÍSTO STAVBY Křížova 8 Brno 603 00		K.Ú.: Staré Brno [610089] OKRES: Staré Brno KRAJ: Jihomoravský			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn588 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiri Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel: +420 736 105 226 ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Karel Absolín tel.: 732 481 227 e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz		AUTORIZACE			
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785		Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2022/0053474/NEMI Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-22-018-000			
ODBORNÁ ČÁST Ústřední vytápění OBJEKT S001 Byt		DATUM 06/2022 MĚŘÍTKO 1:50		PARÉ	
NÁZEV DOKUMENTU PŮDORYS					
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU					
stavba	staveň	část	výkres	profese	název dokumentu
Křížova 8-2	DPS	D.101.05	02	UV	Půdorys
					revize
					00