



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)
4.04.01	PŘEDSÍŇ	19,8
4.04.02	WC	1,8
4.04.03	KOUPELNA	4,6
4.04.04	POKOJ	35,8
4.04.05	POKOJ	23,6
4.04.06	POKOJ	28,9
4.04.07	KUCHYŇ	16,3
4.04.08	POKOJ	7,0
4.04.09	KOMORA	1,5
4.04.10	BALKON	2,0
4.04.11	BALKON	3,6
4.04.12	BALKON	10,6
CELKOVÁ PLOCHA		155,5

CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ
ZDROJ TEPLA A TUV

NE
ELEKTRINA

POZNÁMKA

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZE ZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VK (8 STUPŇOVÁ REGULACE VENTILU) BUDOU PŘIPOJENA REGULAČNÍ ROHOVOU H-ARMATUROU UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- KOUPEL. ŽEBŘÍK S ELEKTRICKOU PATRONOU (VLOŽKOU) PRO PŘITÁPĚNÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI

- STOUPACÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, POLOHA ORIENTAČNÍ
- STOUPACÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, POLOHA ORIENTAČNÍ

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTRĚ				
STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU KONEČNÉHO NÁM. 6, BYT Č. 4						
MÍSTO STAVBY Konečného náměstí 6 602 00 Brno-město		K.Ú.: OKRES: KRAJ:	Vevěř [610372] Brno-město Jihomoravský			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn5s8		AUTORIZACE				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltés@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226						
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvořáčková tel.: 604 589 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz						
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785		Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2021/0036814/NEMI Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-016-000				
ODBORNÁ ČÁST Ústřední vytápění		DATUM 09/2021	PARÉ			
OBJEKT S001 Byt		MĚŘÍTKO 1:50				
NÁZEV DOKUMENTU Půdorys vytápění						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	displej	číslo	výkres	profese	název dokumentu	revize
Kon. 6-4	DPS	D.1.4.2	02	UV	PŮDORYS VYTÁPĚNÍ	00