

ROZVADĚČ RB, byt č. 2

Mlýnská 10, Brno – střed

PLASTOVÝ
ZAPUŠTĚNÝ
MODULOVÝ

392x522x106 mm

PŘIVOD:
HOREM

VÝVODY:
HOREM

Napěťová soustava: TNC-S

Provozní soustava: 3PE+N AC 50Hz 400/230V TNC-S

Ochrana před úrazem el. proudem : základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – doplňujícím pospojováním a proudovými chrániči

Jmenovitý proud (I_{jm}) 25A

Zkratová odolnost přístrojů (I_{zk}) 6kA


Koeficient soudobosti pro byt:

Typ: SCHRACK U3x2A18CW

Krytí: IP30/20

Barva: bílá

Náplň: SCHRACK

| | | | | |
|--|---------------|-----------------|--|---|
| Výkres: ROZVADĚČ RB | Stupeň: DPS | | Č. zakázky: ZK2000024 |  |
| | Měřítko: -- | Č. výkresu: 002 | | |
| Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské nám. 264/2, 601 69 Brno | Datum: 9/2021 | | Schválil: J. Holenda | |
| Místo stavby: Brno - střed, Mlýnská 10, byt č. 2 | Č. PARRÉ: | 1 2 3 4 5 6 7 | Vypracoval: Ing. L. Bláha ČKAIT 0700723 | |