

# ROZVADĚČ RB, byt č. 4

## M. Horákové 22, Brno – střed

PLASTOVÝ  
ZAPUŠTĚNÝ  
MODULOVÝ

392x522x106 mm

PŘIVOD:  
HOREM

VÝVODY:  
HOREM

Napěťová soustava: TNC-S

Provozní soustava: 3PE+N AC 50Hz 400/230V TNC-S

Ochrana před úrazem el. proudem : základní – automatickým odpojením od zdroje  
zvýšená – doplňujícím pospojováním a proudovými chrániči

Jmenovitý proud (I<sub>jn</sub>) 25A


Zkratová odolnost přístrojů (I<sub>nc</sub>) 6kA

Typ: SCHRACK U3x2A18CW

Krytí: IP30/20

Barva: bílá

Náplň: SCHRACK

Výkres:  ROZVADĚČ RB	Stupeň: DPS		Č. zakázky: ZK2100025	
	Měřítka: --	Č. výkresu: 002		
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské nám. 264/2, 601 69 Brno	Datum: 12/2021	Schválil: J. Holenda		
Místo stavby: Brno - střed, M. Horákové 22, byt č. 4	Č. PARRÉ: 1 2 3 4 5 6 7	Vypracoval: Ing. L. Bláha ČKAIT 0700723		