

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Masarykova 6 - oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku

ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

V souladu s podmínkami soutěže Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení) k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1

V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Zadavatel tím přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Za vypracování výkazu výměr a specifikaci položek zodpovídá dle zákona zadavatel. Tyto položky neodpovídají požadavkům vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují porovnatelné ocenění položky.

Jedná se o následující položky ve VV:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	požadavek na doplnění, vysvětlení zadávací dokumentace
R:	D.1.1	Bourací práce			
Díl:	96	Bourání konstrukcí			
54	96R002	B/17 demontáž napojení dešťového svodu na kanalizaci, včetně odvozu a likvidace suti JEDNÁ SE POUZE O ZAÚSTĚNÍ A LAPAČ SPLAVENIN V POČTU 5 KUSŮ	kus	5,00000	jedná se pouze o zaústění do kanalizace a lapač splavenin, nebo o celý svod. Pokud jde o celý svod jak je dlouhý?
57	96R005	B/35 demontáž vyústění větracího průduchu VZT, včetně odvozu a likvidace suti JEDNÁ SE O PRŮDUCHY VE ŠTÍTĚ, KTERÉ SE PŮVODNĚ MĚLY ODSTRANIT, ALE NAKONEC SE ROZHODLO O JEJICH ZACHOVÁNÍ – POLOŽKA BUDE ZRUŠENA	kus	2,00000	na výkrese jsme prvek B/35 nenalezli
58	96R006	B/37 demontáž ocelového přístřešku včetně plechové krytiny, včetně odvozu a likvidace suti OCELOVÝ RÁM S VLNITÝM PLECHEM. HMOTNOST ODHADEM 23kg	m2	7,70000	jaký materiál (ocel, sklo plech, ???) jaká konstrukce, jaká hmotnost
59	96R007	B/37 odstranění části svislé kanalizace vystupující nad střešní rovinu a zaslepení spodní části, potrubí, není-li již zaslepená, včetně odvozu a likvidace suti JEDNÁ SE O POLOŽKU B/40, JEDNÁ SE O KUS POTRUBÍ VYSTUPUJÍCÍ NAD STŘEŠNÍ KRYTINU V MÍSTĚ NA ROZHRANÍ SEDLOVÉ A PULTOVÉ STŘECHY	kus	1,00000	B/37 je odstranění přístřešku!
Díl:	764	Konstrukce klempířské			
83	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30° JEDNÁ SE O KOTLÍKY	kus	2,00000	jedná se o demontáž kotlíků nebo žlabů? Pokud žlabů tak kolik m a jaký profil a tvar?
R:	D.1.1-2	Stavební část			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			
22	471100010RA0	Balkon včetně izolace, dlažby a zábradlí ŽELEZOBETONOVÉ DESKY TL. 120mm V PLOŠE UVEDENÉ V ROZPOČTU. ZÁBRADLÍ JE OCELOVÉ PRAKTICKY STEJNÉ JAKO V NOVÉM STAVU (VÝŠKA 1,05m dl. 9,81m – ZÁBRADLÍ JE	m2	5,11200	o jaké práce se jedná, jak je řešeno, jaké práce (materiály) položka obsahuje a jaké je jejich množství?

		VBETONOVÁNO DO DESKY OCELOVÉ NOSNÍKY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY – VIZ. Z/04			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
56	95R001	D+M dvorní vpust' MATERIÁL BY MĚL BÝT PP OBDOBNĚ JAKO VEŠKERÉ POTRUBÍ. OKOLNÍ PLOCHY SE BUDOU DĚLAT NOVÉ, OBSAŽENO V JINÉ POLOŽCE	kus	1,00000	specifikace vpusti? O jaké práce, kromě montáže vpusti se jedná (zapravení okolních ploch,)?
57	95R002	D+M řešení zádveří ZAKLÁDACÍ PROFIL PRO NEOTEVÍRAVÉ ČÁSTI OKNA JSOU OCELOVÁ C-ČKA 40/40/3 PRÁH DVEŘÍ JE UZAVŘENÝ JACKEL 40/40/2 SLOUPKY JSOU Z UZAVŘENÝCH JACKELŮ 40/40/2 VODOROVNÉ PROFILY RÁMU NA DVEŘNÍM KŘÍDLEM JSOU UZAVŘENÉ OCELOVÉ JACKELY 30/30/2 DODATEČNĚ DOPLNĚNO DO VÝKRESU	kus	1,00000	zcela nedostatečné, je nutné doplnit schéma konstrukce, způsob spojování, výpis a specifikace materiálů,...)
58	95R003	D+M nové napojení demontovaných rámu na straně štitové stěny VIZ. VÝKRES POHLEDŮ STROPŮ NAD PRODEJNOU – DETAIL A 2x VODOROVNÉ L40/40/4 DL. 6,46m + SVISLÉ PODPORY T35 (VŠE OCEL) VÝŠKY 0,54m (7 STOJEK)	kpl	1,00000	jak je řešeno, jaké práce (materiály) obsahuje a jaké je jejich množství?
60	95R005	D+M zapravení rohu teracového soklu a následné kamické upravení <0,1m2	kus	1,00000	
61	95R006	D+M provedení úprav konstrukcí viz. kniha detailů OBKLAD PARAPETNÍHO KONVEKTORU 4m2 JE PŘESNĚ POPSÁN VE VÝKRESE DETAILU – 1 PARAPET DO KTERÉHO JSOU OSAZENY DVOJE DVÍŘKA 1440x670mm MĚL JSEM TAM CHYBKU KDY JSEM MĚL KÓTY VE ŠPATNÉM MĚŘÍTKU U JEDNOHO ZE ZÁKRESŮ - OPRAVENO	soubor	1,00000	o jaké práce se jedná, jak je řešeno, jaké práce (materiály) položka obsahuje a jaké je jejich množství?
Díl: 764		Konstrukce klempířské			
170	764R060	D+M nové oplechování kastlíku sloupu JDE O SVAŘENÉ ÚČKO CO TRČÍ VEN ZE STĚNY – JEDNÁ SE O PRVEK, JENŽ SE VYMYKÁ VŠEM MODULÁRNÍM SYSTÉMŮM, MÍSTO KDE SE PRVEK NACHÁZÍ JE HŮŘE PEPŘÍSTUPNÉ. JEDNÁ SE O OPLECHOVÁNÍ O PLOŠE <0,5m2, MALÝ DETAIL, KDE JE NUTNO ZABRÁNIT ZATÉKÁNÍ – KLEMPÍŘ DOSTANE 1x1m PLECHU A OCELOVÝ SLOUP OPLECHUJE PODLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ	kus	1,00000	není ve výpisu klempířských výrobků, jaké množství, rozměry, materiál?
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			
179	766R001	O1.01 Repase - okno kastlové dvoukřídle s pevným nadsvětlikem, dřevěné, 940x1740 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlik, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.

		JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ			
180	766R002	O1.02 Okno ocelové industriální s jedním otevíravým křídlem, 980x1700 mm, 4 sloupce a 5 řad skleněných tabulí - podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
181	766R003	O1.03 Okno ocelové industriální s jedním otevíravým křídlem, 980x1700 mm, 4 sloupce a 5 řad skleněných tabulí - podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
182	766R004	O1.04 Okno ocelové industriální s jedním otočným křídlem, 1360x1700 mm, 6 sloupů a 5 řad skleněných tabulí - podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
183	766R005	O1.05 Repase - okno kastlové dvoukřídle s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 410x2010 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
184	766R006	O1.06 Repase - okno kastlové dvoukřídle s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1060x2920 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
185	766R007	O1.07 Okno ocelové industriální se dvěma otočnými křídly, 1500x2370 mm - podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
186	766R008	O1.08 Repase - okno kastlové dvoukřídle s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1440x2040 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.

187	766R009	O1.09 Repase - okno kastlové dvoukřídle s pevným nadsvětlikem, dřevěné, 1020x2230 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlik, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
188	766R010	O1.10 Okno ocelové industriální s jedním otočným křídlem, 370x1210 mm, 2 sloupce a 4 řady skleněných rabulí, otočné křídlo 2 pole na výšku a 1 pole na šířku JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlik, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
189	766R011	O1.11 Repase - okno kastlové dvoukřídle s pevným nadsvětlikem, dřevěné, 1660x2250 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlik, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
190	766R012	O1.12 Repase - okno kastlové dvoukřídle s pevným nadsvětlikem, dřevěné, 1020x2250 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlik, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
191	766R013	O1.13 Okno ocelové industriální s jedním otočným křídlem, 370x1210 mm, 2 sloupce a 4 řady skleněných rabulí, otočné křídlo 2 pole na výšku a 1 pole na šířku JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlik, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
192	766R014	O1.14 Repase - okno kastlové dvoukřídle s pevným nadsvětlikem, dřevěné, 1660x2250 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlik, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
193	766R015	O1.15 Okno ocelové industriální s jedním otočným křídlem, 370x1210 mm, 2 sloupce a 4 řady skleněných rabulí, otočné křídlo 2 pole na výšku a 1 pole na šířku JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlik, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
194	766R016	O1.16 Repase - okno kastlové dvoukřídle s pevným nadsvětlikem, dřevěné, 1660x1210 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlik, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.

		NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ			
195	766R017	O1.17 Repase - okno balkónové kastlové otevíravé s bočním otevíravým oknem a jedním sklopným, a druhým otevíravým nadsvětlíkem, dřevo, 1530x2920 mm JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
196	766R018	O1.18 Repase - okno balkónové kastlové otevíravé s bočním otevíravým oknem a jedním sklopným, a druhým otevíravým nadsvětlíkem, dřevo, 1530x2920 mm JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
197	766R019	O1.19 Repase - okno balkónové kastlové otevíravé s bočním otevíravým oknem a jedním sklopným, a druhým otevíravým nadsvětlíkem, dřevo, 1530x2920 mm JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
199	766R021	O2.02 Repase - okno kastlové dvoukřídle otevíravé s dvěma otevír. nadsvětlíky, dřevěné, 1480x2040 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
200	766R022	O2.03 Repase - okno kastlové dvoukřídle otevíravé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
201	766R023	O2.04 Repase - okno kastlové dvoukřídle otevíravé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
202	766R024	O2.05 Repase - okno kastlové dvoukřídle otevíravé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.

203	766R025	O2.06 Repase - okno kastlové dvoukřídle otevíravé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
204	766R026	O2.07 Repase - okno kastlové dvoukřídle otevíravé s pevným do 4 sloupců děleným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm - podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
205	766R027	O2.08 Repase - okno kastlové dvoukřídle otevíravé s pevným do 4 sloupců děleným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm - podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
206	766R028	O2.09 Repase - okno kastlové dvoukřídle otevíravé s pevným do 4 sloupců děleným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm - podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
207	766R029	O2.10 Repase - okno kastlové dvoukřídle otevíravé s pevným do 4 sloupců děleným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm - podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
208	766R030	O2.11 Repase - okno kastlové dvoukřídle otevíravé s pevným do 4 sloupců děleným nadsvětlíkem, dřevěné, 1480x2040 mm - podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
209	766R031	D1.04 Repase - dveře dřevěné dvoukřídle s pevným nadsvětlíkem neděleným, 1550x2790 mm, podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
210	766R032	D1.05 D+M dveře dřevěné jednokřídle se skleněnou výplní, 1250x2250 mm, odstín černá, PO EI30/DP1-C, nastavitelný samozavírač - podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.

215	766R037	D2.01 D+M dveře jednokřídlé otevíravé s bočním pevným oknem a dvěma pevnými nadsvětlíky, vertikálně dělenými, dřevo - podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
216	766R038	V1.01 Oprava - výkladec dřevěný, 4530x4460 mm, výplň dvojsklo, nátěr fládr mahagon, podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
217	766R039	V1.02 Výkladec se zádveřím - řešeno v samostatném výkrese - podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
218	766R040	V1.03 Oprava - výkladec dřevěný, 1840x3730 mm, výplň dvojsklo, nátěr fládr mahagon, podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
219	766R041	V1.04 Oprava - výkladec dřevěný, 2100x3730 mm, výplň dvojsklo, nátěr fládr mahagon, podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
220	766R042	V1.05 Oprava - výkladec dřevěný, 2510x3130 mm, výplň dvojsklo, nátěr fládr mahagon, podrobný popis viz PD JEDNÁ SE O REPASY, JEJÍŽ ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝPLNÍ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
223	766R045	T1.03 dřevěné obložení betonového schodiště - podrobný popis viz PD SCHODIŠTĚ JE POPSÁNO V PŮDORYSE 1.NP, VČ. VEŠKERÝCH POPIŠŮ A KÓT JENŽ DEFINUJÍ JEHO ROZMĚRY (6x155x270, Š. 1200; PRVNÍ DVA STUPNĚ JSOU ROZŠÍŘENÉ, KAŽDÝ O 310mm OPROTI STUPNI NAD NĚM	soubor	1,00000	chybí schématické zobrazení a množství (rozměry, počet stupňů, ..)
224	766R046	T1.04 dřevěné schodiště - podrobný popis viz PD V PŮDORYSU JE SCHODIŠTĚ PROKÓTOVÁNO A POPSÁNO + VE VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ KONSTRUKCE, VČ. DVOU DETAILŮ... 3x178x300; Š. 1060mm; JEDNÁ SE O JEDNO SCHODIŠTĚ	soubor	1,00000	chybí schématické zobrazení a množství (rozměry, počet stupňů, ..)
226	766R048	T1.06 dřevěný obklad parapetu, 4430x1000 mm - podrobný popis viz PD D.1.1-32 KNIHA DETAILŮ, STRANA 5	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí , celkové množství, fotografie a popis je nedostatečná specifikace.

227	766R049	T1.07 dřevěná římsa, 6000x800 mm - podrobný popis viz PD ROZSAH JE STANOVEN VE VÝPISU PRVKŮ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH ROZMĚRŮ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí , celkové množství, fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
228	766R050	T1.08 dřevěná římsa, 24760x800 mm - podrobný popis viz PD ROZSAH JE STANOVEN VE VÝPISU PRVKŮ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH ROZMĚRŮ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí , celkové množství, fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
238	767R004	Z1.01 Oprava - ocelový rám sloužící jako plná vazba konstrukce krovu - podrobný popis viz PD ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝROBKŮ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
239	767R005	Z1.02 Oprava - ocelový rám se skleněnou výplní - podrobný popis viz PD ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝROBKŮ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
240	767R006	Z1.03 D+M ocelové zábradlí výšky 1050 mm, délka 600+2070+600 mm - podrobný popis viz PD ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝROBKŮ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	Popsat činnosti které má tato položka představovat (montáž. Demontáž, odstranění nátěrů, obroušení, oprava poškozených prvků,)
241	767R007	Z1.04 D+M ocelové zábradlí výšky 1050 mm, délka 600+2070+600 mm - podrobný popis viz PD ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝROBKŮ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	Popsat činnosti které má tato položka představovat (montáž. Demontáž, odstranění nátěrů, obroušení, oprava poškozených prvků,)
242	767R008	Z1.05 D+M ocelové zábradlí výšky 1050 mm, délka 600+2070+600 mm - podrobný popis viz PD ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝROBKŮ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	Popsat činnosti které má tato položka představovat (montáž. Demontáž, odstranění nátěrů, obroušení, oprava poškozených prvků,)
244	767R010	Z1.07 Oprava - okenní mříž pevná - podrobný popis viz PD ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝROBKŮ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
245	767R011	Z1.08 Oprava - okenní mříž pevná - podrobný popis viz PD ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝROBKŮ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
246	767R012	Z1.09 D+M ocelový rám sloužící jako plná vazba konstrukce krovu - podrobný popis viz PD ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝROBKŮ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
248	767R014	Z1.13 D+M ocelové schodiště 3x350x133 mm, šířka 1060 mm - podrobný popis viz PD NESOULAD V ROZPOČTU – ZRUŠENÁ POLOŽKA ZE STARÝCH VÝKRESŮ	kus	1,00000	není ve výpisu

249	767R015	Z1.14 D+M schodišťové zábradlí výšky 940 mm, půdorysná délka 400+700 mm - podrobný popis viz PD NESOULAD V ROZPOČTU – ZRUŠENÁ POLOŽKA ZE STARÝCH VÝKRESŮ, RESP. NAHRAZENÁ JINOU POLOŽKOU Z1.12	kus	1,00000	není ve výpisu
250	767R016	Z2.02 Oprava - okenní mříž pevná - podrobný popis viz PD ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝROBKŮ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
251	767R017	Z2.03 Oprava - okenní mříž pevná - podrobný popis viz PD ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝROBKŮ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
252	767R018	Z2.04 Oprava - okenní mříž pevná - podrobný popis viz PD ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝROBKŮ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
253	767R019	Z2.05 Oprava - okenní mříž pevná - podrobný popis viz PD ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝROBKŮ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.
254	767R020	Z2.06 Oprava - okenní mříž pevná - podrobný popis viz PD ROZSAH JE POPSÁN VE VÝPISU VÝROBKŮ A DLE NAŠEHO NÁZORU JE PRO POTŘEBU NACENĚNÍ DOSTAČUJÍCÍ	kus	1,00000	chybí schématické zobrazení a rozměry jednotlivých částí (křídla, nadsvětlík, okna, ..), fotografie a popis je nedostatečná specifikace.

Dotaz č. 2

Pozice O_1.22+1.23 šikminy – zpracovány jako samostatné prvky, netušíme, jak máte namyšlené spojení, když je výrobek „obehnaný“ purenitem. Pozor: pod prvkem O_1.22 purenit 90mm není, ale pod prvkem O_1.23 tento purenit je zakreslený – oba prvky jdou dle nákresu vedle sebe v jedné rovině-není zde chyba?

ANO ZDE SE JEDNÁ O CHYBU U PRVKU O_1.23 MÁ BÝT CIHELNÁ STĚNA ZESPODU, SCHÉMATICKY JE VYZNAČENO KDE PURENIT MÁ BÝT A KDE NE

OHLEDNĚ KOTVENÍ, ZÁLEŽÍ NA TECHNOLOGII DODAVATELE OKEN. BUDE POTŘEBA TO KOTVIT NA PŘÍMO DO PŘILEHLÝCH KONSTRUKCÍ – UVAŽUJE SE S PROVRTÁNÍM PURENITU. RÁM BUDE SLOŽEN ZE DVOU RÁMŮ, KDY SE OSADÍ VNĚJŠÍ RÁM DLE VÝŠE UVEDENÉHO, A PAK DO NĚJ VNITŘNÍ SE ZASKLENÍM.