Tabulka místností		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
2.001.01	Předsíň	18,94
2.001.02	Technická místnost	5,90
2.001.03	Pokoj	26,86
2.001.04	Pokoj	20,75
2.001.05	Šatna	3,19
2.001.06	Spiž	0,58
2.001.07	WC	1,07
2.001.08	Koupelna	5,34
2.001.09	Obývací pokoj s kuch. koutem	30,87
2.001.10	Pokoj	15,54
2.001.11	Balkon	1,45
		130,50 m²



LEGENDA ZNAČENÍ

- CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- NOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK
- NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

POZNÁMKY

– POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZEZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
– POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
– VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
– TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
– VŠECHNA TĚLESA OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA **ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU RADNICKÁ 3, BYT Č. 1**

MÍSTO STAVBY
Radnická 3
Brno
602 00
K.Ú.: Město Brno [610003]
OKRES: Brno-město
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Soltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.:+420 736 105 226
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Karel Absolin
tel.: 732 481 227
e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA
MCBS/2022/0053474/NEMI
Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-22-018-000

ODBORNÁ ČÁST
Ústřední vytápění
OBJEKT
SO01 Byt

DATUM
06/2022
MĚŘÍTKO
1:50
PARÉ

NÁZEV DOKUMENTU
PŮDORYS

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Radnická 3-1	DPS	D.101.05	02	UV	Půdorys	00