




00 DOMOVNÍ VENTILÁTOR VYBAVENÝ ELEKTRICKOU OVLÁDANOU
AUTOMATICKOU ŽALUZIÍ NEBO ZPĚTNOU KLAPKOU, ČIDLEM VLHKOSTI
A ČASOVÝM SPÍNAČEM, KRYTÍ MIN. IPX4, MAX. 30 dB

 FASÁDNÍ MŘÍŽKA SE SÍTKOU PROTI HMYZU

 VZT PLASTOVÉ POTRUBÍ 150mm, VEDENO V PODHLEDECH

(A) NAPOJENÍ NA DIGESTOŘ

[illegible]

		Projekt Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz			
STAVTE CHYTŘE					
STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU RADNICKÁ 3, BYT Č. 1					
MÍSTO STAVBY Radnická 3 Brno 602 00					
		K.Ú.: Město Brno [610003] OKRES: Brno-město KRAJ: Jihomoravský			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn558		AUTORIZACE			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226					
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Karel Absolon tel.: 732 481 227 e-mail: karel.absolon@qualitygroup.cz					
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785		Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2022/0053474 (NEMÍ) Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-22-018-000			
ODBORNÁ ČÁST Vzduchotechnika		DATUM 06/2022		PARÉ	
OBJEKT SO01 Byt		MĚŘÍTKO 1:50			
NÁZEV DOKUMENTU PŮDORYS					
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU					
stavba	stupoň	část	výkres	profese	název dokumentu
Radnická 3-1	DPS	D.101.08	02	VZT	Půdorys
					revize
					00