

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A																		A
B																		B
C																		C
D	Stavební úpravy bytu Orlí 22, byt č. 7																	D
E																		E
F	ROZVADĚČ RB																	F
G																		G
H																		H
I	Rozvaděč min. 32 modulů, plastový na omítku Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B Přívodní vedení do elektroměru CYKY–J 5x6 mm2 bude vedeno pod omítkou na chodbu do rozvaděče RE – elktroměrový																	I
J																		J
K																		K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: Stavební úpravy bytu Orlí 22, byt č. 7						Investor:			Zak.číslo: 2022/15		A.K.: --		Listů: 2		
Kontroloval: Zelinka Jiří									Obsah:			Změna/Datum:		V.č.: EL-03		List: 1		
Datum : 07/2022									ROZVADĚČ–RB						Měřítko: –			

