

LIDICKÁ 49, BYT Č.13

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
3.01	CHODBA	8,05 m
3.02	WC	1,07 m
3.03	POKOJ	15,88 m
3.04	POKOJ	26,18 m
3.05	PŘEDSÍŇ	9,72 m
3.06	POKOJ	28,52 m
3.07	KOUPELNA	6,75 m
3.08	ŠATNA	12,20 m
3.09	SPIŽ	1,15 m

POZNÁMKA

- VZT1 – nucené větrání – radiální ventilátor s časovým spínačem
doporučený výkon min 150m3/hod
- VZT2 – nucené větrání – radiální ventilátor s časovým spínačem
doporučený výkon min 150m3/hod

LEGENDA

- ROZVADĚČ
ZÁSUVKA 230V/16A
ZÁSUVKA 230V/16A, DVOJITÁ
ZÁSUVKA STA--TV – televizní
SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ–varná deska
PŘÍSTROJOVÁ KRABICE
ELEKTRICKÝ VÝVOD
ZÁSUVKA 230V/16A – lednička
ZÁSUVKA 230V/16A – trouba
ZÁSUVKA 230V/16A – myčka
- SPORÁK. KOMBINACE 25A – kotel
ZÁSUVKA 230V/16A – pračka
ZÁSUVKA 230V/16A – odsávání
ZÁSUVKA 230V/16A – top. žebřík
DOMOVNÍ ZVONEK
OTICKO–KOUŘ. HLÁSIČ
ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
DONÁCÍ TELEFON
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
ODSÁVÁNÍ – VENTILÁTOR

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701
(v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m
od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3)

vedení pro TV v trubce plastové ohebné pod omítkou až na chodbu před hlavní vchod
vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3 m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m
vedení pro sporákovou kombinaci – varná deska CYKY–J 5x2,5
v koupelně a WC provedeno ochranné pospojování vodičem CY 4
opticko kouřový hlásič není předmětem tohoto projektu – pouze informativně
pokud není trouba součástí varné desky bude instalována samostatná zásuvka za troubou

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka - ENERGY
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří	5. května 1526
KRESLIL	Zelinka Jiří	Rožnov pod Radhoštěm
INVESTOR:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	FORMÁT 3A4
NÁZEV	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Lidická 49, byt č.13 ELEKTROINSTALACE	DATUM 07/2022
		ÚČEL DSP
		ZAK.Č. 2022/14
Půdorys - zásuvkové a SLP rozvody	MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKR. EL-02