



Tabulka místností		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
5.034.01	Předsíň	5,56
5.034.02	Koupelna	4,21
5.034.03	Pokoj	20,04
5.034.04	Obývací pokoj s kuch. koutem	16,90
5.034.05	Spíž	2,38
5.034.06	WC	1,46
		50,55 m²

LEGENDA ZNAČENÍ

- - - - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- - - - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- - - - - CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- - - - - CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- - NOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK
- ▭ - NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

POZNÁMKY

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZE ZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1 A 18X1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA OPRAVU BYTU BAYEROVA 5, BYT Č. 34

MÍSTO STAVBY
Bayerova 575/5
Brno
602 00

K.Ú.:
OKRES:
KRAJ:

Veveř (610372)
Brno-město
Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yuvn58

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiri Soltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Karel Absolin
tel.: 732 481 227
e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA
MCBS/2022/0053474/NEMI

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-22-018-000

ODBOBNÁ ČÁST
Ústřední vytápění

OBJEKT
S001 Byt

DATUM
06/2022

PARÉ

MĚŘÍTKO
1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stavební	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Bay. 5-34	DPS	D.101.05	02	UV	Půdorys	00