

Tabulka místností		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
2.009.01	Hala	10,98
2.009.02	Koupelna	3,93
2.009.03	WC	1,10
2.009.04	Obyvací pokoj s kuch. koutem	24,36
2.009.05	Pokoj	22,53
2.009.06	Pokoj	20,36
2.009.07	Balkon	3,34
		86,60 m²


LEGENDA ZNAČENÍ

- - - - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- - - - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- — — — CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- — — — CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI, VČ. IZOLACE
- ○ NOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK
- □ NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

POZNÁMKY

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZEŽADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAZENÁ TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

		Projekty Realizace Projektový management			
		info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz			
		STAVTE CHYTŘE			
STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU BAYEROVA 5, BYT Č. 9					
MÍSTO STAVBY Bayerova 575/5 Brno 602 00					
		K.Ú.: Veverí [610372] OKRES: Brno-město KRAJ: Jihomoravský			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DIČ: yuvn588			AUTORIZACE		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiri Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226					
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Karel Absolín tel.: 732 481 227 e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz					
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785			Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2022/0053474/NEMI		
			Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-22-018-000		
ODBORNÁ ČÁST Ústřední vytápění			DATUM 06/2022		PARÉ
OBJEKT S001 Byt			MĚŘÍTKO 1:50		
NÁZEV DOKUMENTU PŮDORYS					
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU					
stavba	staveň	část	výkres	název dokumentu	
profese					revize
Bay. 5-9	DPS	D.101.05	02	UV	Půdorys
					00