


POZNÁMKA:
Nový domovní telefon bude napojen na dosavadní rozvod domovního zvonku.
Pokud není možné napojení na stávající rozvod domovního zvonku, bude provedeno nové napojení pomocí přisazených kabelů umístěných v instalačních lištách vedených od domovního telefonu k digitálnímu tablu u vstupu do BD.
Modré opaxitové obklady ve vstupní hale nesmí být při instalaci domovního zvonku dotčeni a poškozeni.

LEGENDA ELEKTRO:

- RE Elektroměrový rozvaděč
RB Bytový rozvaděč
RD Datový rozvaděč
 Zásuvka jednonásobná
 Zásuvka s přepětovou ochranou
 Zásuvka dvonásobná
 Vývod pro spotřebič 3-fázové napětí
 Spínač 3-pólový 400V, 16A
 Vývod nástěnný
 Vývod pro svítidlo stropní
 Jednopolový spínač
 Sériový spínač
 Střídavý přepínač
 Střídavý přepínač dvojitý
 Tlačítko
 Zásuvka slaboproud (data, TV)
 Požární detektor
 Přívodní kabel CYKY-J 4x10mm2
 Datový kabel UTP
 Koaxiální kabel
 Kabel SYKFY 2x2x0,8mm
 Kabelové vedení pod omítkou
 Kabelové vedení v podhledu
 Kabelové vedení v podlaze
 Stoupací vedení



Červen 2021

BYX

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Zábrdovice

NÁZEV ZAKÁZKY

Oprava bytů – Koliště 35 byt č. 1, Koliště 57 byt č. 5 a 13, Koliště 61 byt č. 3, Cejl 28 byt č. 5 a 15, Körnerova 8 byt č. 4, Křenová 55 byt č. 28 a 29, Křenová 70 byt č. 1

NÁZEV AKCE

Oprava bytu č. 4 Körnerova 8, Brno

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE

Marek Šimoník

simonik.marek@centrum.cz, 776 258 107

VYPRACOVAL

Ing. Martin Šolc

solc.sitomtech@seznam.cz

VEDOUcí PROJEKTU

Ing. arch. Roman Strnad

strnad@the-buro.cz, 723 996 800

ZADAVATEL

Statutární město Brno, ÚMČ Brno–střed, OISBD

KONTAKTNÍ OSOBA

Jiří Daler

číslo	označení	výměra [m ²]	s.v.	podlaha	stěny	strop	poznámka
1.01	Šatna	10,5	3300	parkety – opravy dle spec.	omítka – opravy	omítka – opravy	sokl dřev. lišta
1.02	Kuchyně	12,2	3320	PVC – P1	omítka – opravy, ker. obklad	omítka – opravy	sokl dřev. lišta
1.03	Pokoj	20,1	3300	parkety – opravy dle spec.	omítka – opravy	omítka – opravy	sokl dřev. lišta
1.04	Pokoj	21,8	3300	parkety – opravy dle spec.	omítka – opravy	omítka – opravy	sokl dřev. lišta
1.05	Spíž	1,2	3550	PVC – P1	omítka – opravy	omítka – opravy	sokl dřev. lišta
1.06	Předsíň	2,1	3310	terazzo – opravy dle spec.	omítka, ker. obklad	omítka – opravy	sokl, ker. pásek
1.07	Koupelna	4,6	3310	terazzo – opravy dle spec.	omítka, ker. obklad	omítka – opravy	sokl, ker. pásek
1.08	WC	1,2	3310	terazzo – opravy dle spec.	omítka, ker. obklad	omítka – opravy	sokl, ker. pásek
	celkem	73,7					

D.4.1 Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

ELEKTROINSTALACE BYTU

D.4.1.4