







- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDE/TVRDE
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZEZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA PŘÍPOJENÍM S PŘEDNASTAVENÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ ZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAZENÁ TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)
2.05.01	ZADVĚŘÍ	2,31
2.05.02	WC	9,76
2.05.03	SPIŽ	17,0
2.05.04	KOUPELNA	2,55
2.05.05	KUCHYŇ	15,5
2.05.06	POKŮJ	4,07
CELKOVÁ PLOCHA		59,0



-  CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 NOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK
 NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- S** POLOHA PRO SPORÁK
WC POLOHA PRO WC ZÁVĚSNÉ
 KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU, WC MÍSA, SEDÁTKO – DODÁVKA ZTI
V POLOHA PRO VANU
 VANA, ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR, BATERIE SPRCHOVÁ A VANOVÁ
U POLOHA PRO UMYVADLO
 UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
UM POLOHA PRO UMYVÁTKO
 UMYVÁTKO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
D POLOHA PRO DŘEZ
 DŘEZ, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA – DODÁVKA KUCHYNĚ
 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
AP POLOHA PRO PRAČKU
 PRAČKA – NENÍ DODÁVKA STAVBY
 1x ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PODOMÍTKOVÁ DN50
L POLOHA PRO LEDNÍČKU
K POLOHA PRO ELEKTROKOTEL S EXTERNÍM ZÁSOBNIKEM VODY

[illegible]

<div><div>G</div><div>QUALITY GROUP</div></div>						Projektly Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz					
STAVTE CHYTŘE											
STAVERA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU VÁCLAVSKÁ 38/3, BYT Č.5											
MÍSTO STAVBY Václavská 38/3 603 00 Brno-Staré Brno						KÚ : OKRES: KRAJ:			Staré Brno [610089] Brno-město Jihomoravský		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn58 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltés, jiri.sotes@qualitygroup.cz, tel: 736 105 226						AUTORIZACE					
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolina Dvořáčková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz											
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Domnická 2, 601 69 Brno ICO: 449 92 785						Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2021/0205169/NEMI Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-056-000					
ODBORNÁ ČÁST Ústřední vytápění SO01 Byt						DATUM 02/2022 MĚŘÍTKO 1:50		PARÉ			
NÁZEV DOKUMENTU											
Půdorys											
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU											
stavba úprava látka výkres profese název dokumentu revize											
Vác. 3-5	DPS	D.1.4.2	02	UV	Půdorys	00					