


5.NP



PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	PODLAHA	TOPENÍ
SPOLEČNÝ	5.000.01	CHODBA	6,9	TERACO+DLAŽBA	
	5.000.02	SCHODIŠTĚ	12,3	TERACO+DLAŽBA	
CELKOVÁ VÝMĚRA			19,2		
009	5.009.01	PŘEDSÍŇ	21,6	PARKETY	ETÁŽOVÉ
	5.009.02	KOMORA	0,8	BETON	
	5.009.03	LODŽIE	9,2	DLAŽBA	
	5.009.04	WC	1,3	DLAŽBA	
	5.009.05	KOUPELNA	5,2	DLAŽBA	ETÁŽOVÉ
	5.009.06	KUCHYNĚ	23,3	PARKETY	ETÁŽOVÉ
	5.009.07	POKOJ	21,2	PARKETY	ETÁŽOVÉ
	5.009.08	POKOJ	28,3	PARKETY	ETÁŽOVÉ
	5.009.09	BALKON	9,6	DLAŽBA	
	5.009.10	KOMORA	6,4	PARKETY	
CELKOVÁ VÝMĚRA			126,9		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			128,1		
010	5.010.01	PŘEDSÍŇ	14,8	LAMINO	ETÁŽOVÉ
	5.010.02	KOMORA	0,8	BETON	
	5.010.03	KUCHYNĚ	8,5	LAMINO	
	5.010.04	WC	1,3	DLAŽBA	
	5.010.05	KOUPELNA	5,2	DLAŽBA	ETÁŽOVÉ
	5.010.06	POKOJ	23,5	LAMINO	ETÁŽOVÉ
	5.010.07	POKOJ	29,6	LAMINO	ETÁŽOVÉ
	5.010.08	POKOJ	27,7	LAMINO	ETÁŽOVÉ
	5.010.09	BALKON	9,4	DLAŽBA	
	5.010.10	KOMORA	6,3	LAMINO	
CELKOVÁ VÝMĚRA			127,1		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			128,3		

LEGENDA

- Vypínač řazení 1 10A, IP20
- Vypínač řazení 1 10A, IP44
- Vypínač řazení 5 10A, IP20
- Vypínač řazení 6 10A, IP20
- Vypínač řazení 6+6 10A, IP20
- Vypínač řazení 7 10A, IP20
- Tlačítko řazení 1/0 10A, IP44
- Čidlo pohybu 360° pro osvětlení
- Čidlo pohybu 180° pro osvětlení IP44
- Vývod ukončený svorkovnicí nebo na zařízení 230V
- Vývod ukončený svorkovnicí nebo na zařízení 400V
- Zásuvka jednoduchá 230V 16A, IP20
- Zásuvka jednoduchá 230V 16A, IP44
- Zásuvka dvojitá 230V 16A, IP20
- Zásuvka dvojitá 230V 16A, IP44
- Zásuvka 400V 16A IP44
- Osvětlení, IP44
- Osvětlení zrcadlo, IP44
- Rozvaděč
- Doplňující pospojení
- Trasa kabelů v instalační liště

Rozvody v rekonstruovaných místnostech zasekány

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno - Husovice		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT 			
PROJEKTANT ČÁSTI: 		ZODP. PROJEKTANT Ing. Svatopluk Peksa	VYPRACOVAL Ing. Ludvík Vidlák		
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno		
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed				FORMÁT	6x44
AKCE: Oprava ZTI v domě Kotlářská 262 D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE				MĚŘÍTKO	1:75
				DATUM	4/2022
				ÚČEL	DPS
OBSAH: NOVÝ STAV - PŮDORYS 5.NP				Č. ZAKÁZKY	B0581
				Č. VÝKR.	PARÉ
				05	