


4.NP






PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	PODLAHA	TOPENÍ
SPOLEČNÝ	4.000.01	CHODBA	7,2	TERACO+DLAŽBA	
	4.000.02	SCHODIŠTĚ	12,3	TERACO+DLAŽBA	
CELKOVÁ VÝMĚRA			19,5		
007	4.007.01	PŘEDSÍŇ	21,7	PARKETY	
	4.007.02	KOMORA	0,8	BETON	
	4.007.03	POKOJ	9,2	PVC	
	4.007.04	WC	1,3	DLAŽBA	
	4.007.05	KOUPELNA	5,2	DLAŽBA	ETÁŽOVÉ
	4.007.06	KUCHYNĚ	23,8	PARKETY	ETÁŽOVÉ
	4.007.07	POKOJ	24,4	PARKETY	ETÁŽOVÉ
	4.007.08	POKOJ	28,2	PARKETY	ETÁŽOVÉ
	4.007.09	BALKON	6,4	DLAŽBA	
	4.007.10	KOMORA	6,4	PVC	
CELKOVÁ VÝMĚRA			127,4		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			132,1		
008	4.008.01	PŘEDSÍŇ	22,3	PARKETY	ETÁŽOVÉ
	4.008.02	KOMORA	0,9	BETON	
	4.008.03	POKOJ	8,6	PVC	ETÁŽOVÉ
	4.008.04	KOUPELNA+WC	6,6	DLAŽBA	ETÁŽOVÉ
	4.008.05	KUCHYNĚ	23,6	LAMINO	ETÁŽOVÉ
	4.008.06	POKOJ	24,9	PARKETY	ETÁŽOVÉ
	4.008.07	POKOJ	27,8	PARKETY	ETÁŽOVÉ
	4.008.08	BALKON	5,9	DLAŽBA	
	4.008.09	KOMORA	6,3	PVC	
CELKOVÁ VÝMĚRA			126,9		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			131,2		

LEGENDA

- Vypínač řazení 1 10A, IP20
- Vypínač řazení 1 10A, IP44
- Vypínač řazení 5 10A, IP20
- Vypínač řazení 6 10A, IP20
- Vypínač řazení 6+6 10A, IP20
- Vypínač řazení 7 10A, IP20
- Tlačítko řazení 1/0 10A, IP44
- Čidlo pohybu 360° pro osvětlení
- Čidlo pohybu 180° pro osvětlení IP44
- Vývod ukončený svorkovnicí nebo na zařízení 230V
- Vývod ukončený svorkovnicí nebo na zařízení 400V
- Zásuvka jednoduchá 230V 16A, IP20
- Zásuvka jednoduchá 230V 16A, IP44
- Zásuvka dvojitá 230V 16A, IP20
- Zásuvka dvojitá 230V 16A, IP44
- Zásuvka 400V 16A IP44
- Osvětlení, IP44
- Osvětlení zrcadlo, IP44
- Rozvaděč
- Doplňující pospojení
- Trasa kabelů v instalační liště

Rozvody v rekonstruovaných místnostech zasekány

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno - Husovice		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT 			
PROJEKTANT ČÁSTI: 		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL Ing. Ludvík Vidlák	
		Ing. Svatopluk Peksa			
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed				FORMÁT 6xA4	
AKCE: Oprava ZTI v domě Kotlářská 262 D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE				MĚŘITKO 1:75	
				DATUM 4/2022	
				ÚČEL DPS	
				Č. ZAKÁZKY B0581	
				Č. VÝKR. PARÉ	
OBSAH: NOVÝ STAV - PŮDORYS 4.NP				04	