

NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR  
VČETNÉ ZK  
Q=100 m3/h, při 0 Pa  
P=13 W  
(např. DECOR 100 CRZ)

POTRUBÍ SPIRO  
Ø100 mm  
ODBOČKY BUDOU PROVEDENY  
POD SEBOU, NIKOLIV V JEDNÉ ÚROVNI

POTRUBÍ SPIRO  
Ø150 mm  
NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR  
VČETNÉ ZK  
Q=280 m3/h, při 0 Pa  
P=29 W  
(např. DECOR 300 CZ)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2
SPOLEČNÝ	3.000.01	CHODBA	7,0
	3.000.02	SCHODIŠTĚ	12,3
CELKOVÁ VÝMĚRA			19,3
005	3.005.01	PŘEDSÍŇ	21,8
	3.005.02	KOMORA	0,8
	3.005.03	POKOJ	8,7
	3.005.04	WC	1,2
	3.005.05	KOUPELNA	5,0
	3.005.06	KUCHYNĚ	23,7
	3.005.07	POKOJ	24,3
	3.005.08	POKOJ	28,2
	3.005.09	BALKON	6,2
	3.005.10	PRACOVNA	6,4
CELKOVÁ VÝMĚRA			126,3
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			132,1
006	3.006.01	PŘEDSÍŇ	22,4
	3.006.02	KOMORA	0,9
	3.006.03	KUCHYNĚ	8,7
	3.006.04	WC	1,4
	3.006.05	KOUPELNA	5,2
	3.006.06	POKOJ	23,6
	3.006.07	POKOJ	24,8
	3.006.08	POKOJ	27,8
	3.006.09	BALKON	6,1
	3.006.10	KOMORA	6,3
CELKOVÁ VÝMĚRA			127,2
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			131,2

POZNÁMKA

- VENTILÁTORY MONTOVÁNY DO PODHLEDU, NAVAZUJÍCÍ POTRUBÍ VEDENO V PODHLEDU  
- FLEXIBILNÍ POTRUBÍ JE IZOLOVÁNO, POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK

LEGENDA ČAR

— POTRUBÍ SPIRO  
- - - FLEXI POTRUBÍ, IZOLOVANÉ



PROJEKTANT ČÁSTI: BRES spol. s r.o. náměstí Republiky 366/1 614 00 Brno - Husovice	ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT <i>J. Reitknecht</i>	KONTROLOVAL ING. JIŘÍ REITKNECHT <i>J. Reitknecht</i>	VYPRACOVAL BC. MICHAEL DOKOUPIL	
KRAJ: Jihomoravský	OKRES: Brno			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed				FORMÁT 6x4
AKCE: Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domě Kotlářská 11 D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA				MĚŘÍTKO 1:50
				DATUM 01/2022
				ÚČEL DPS
				Č. ZAKÁZKY B0591
OBSAH: PŮDORYS 3.NP - VZDUCHOTECHNIKA				Č. VÝKR. 04
				PARÉ