

**Vážená paní
Ing. Eva Wagnerová**

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: **TSB/09452/2021**

VYŘIZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./FAX: **545 424 033 / 603 223 466**

EMAIL: **simandlova@tsb.cz**

DATUM: **17.08.2021**



Věc – Subj: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení**
Název akce : „ **Brno – ul. Tomešova, úprava lokality**“

Vážená paní,

při realizaci shora uvedené akce dojde k dotčení zařízení v majetku TSB, a.s. (kabel, stožáry – dále jen VO). S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu jen VO). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 10 dní předem na adresu našeho pracovníka podatelna@tsb.cz. Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- vzdálenost nově osázených stromů od jednotlivých stožárů VO musí být minimálně 3m, keřů min. 1,5m. Pověřené organizace jsou povinny prořezem zajišťovat stav stávající zeleně tak, aby nedocházelo ke clonění světelného toku svítidla, dále musí být prořezem správci VO umožněn přístup ke stožárové rozvodnici a k nátěrům jednotlivých stožárů, tyto vzdálenosti platí rovněž pro údržbu skříní VO.
- vzdálenost nově osázených stromů od osy kabelových rozvodů musí být minimálně 1,5m.
- vzdálenost nově osázených keřů od osy kabelových rozvodů musí být minimálně 0,5m
- po ukončení výsadby nás přivítejte ke kontrole dodržení vzdálenosti
tel. 545 424 033, 604 223 466
- zhotovitel výsadby je povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté kabelové vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel. 604 223 466. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení.
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB a.s. (tel. 800 100 312). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou
- budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



Technické sítě Brno,
akciová společnost
Barviřská 822/5, 602 00 Brno
TEL: +420 545 424 030
IČ: 25512285 DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku