

Stavební úpravy bytu
Konečného náměstí 539/6, byt č. 3

ROZVADĚČ RB

Rozvaděč min. 48 modulů, plastový pod omítku
Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu
Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B
Přívodní vedení do elektroměru CYKY–J 5x6 mm²
a CYKY–J 3x1,5 mm² pro signál HDO bude vedeno
pod omítkou na chodbu do rozvaděče RE –
elktroměrový

Vypracoval: Zelinka Jiří	AKCE: Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 539/6, byt č. 3	Investor:	Zak.číslo: 2023/05	A.K.: --	Listů: 3
Kontroloval: Zelinka Jiří		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.: EL-03	List: 1
Datum : 01/2023		ROZVADĚČ–RB	Měřítko: –		



