



POZNÁMKA

- v bytě se nachází 2 vodoměry
- ve všech místnostech kromě koupelny jsou obložkové dřevěné dveře
- v obvodových stěnách jsou dřevěná kastlová okna
- popis prováděných prací viz. TZ stavební části

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
2.01	CHODBA	5,52 m ²	PVC
2.02	POKOJ	17,70 m ²	Vlasy
2.03	POKOJ	14,86 m ²	Vlasy
2.04	OBÝVACÍ POKOJ	10,28 m ²	PVC
2.05	KUCHYNĚ	9,80 m ²	PVC
2.06	KOUPELNA	7,60 m ²	Keramická dlažba
2.07	BALKON	2,07 m ²	Keramická dlažba

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- VYPÍNAČ
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ
- VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- SVĚTELNÝ VÝVOD – KABEL 0,5 M

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN, a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY–J 3x1,5 mm², pod omítkou a nad podhledem, svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěně vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě , nebo na stěně PRO SVÍTIDLA BUDOU PROVEDENY POUZE VÝVODY ZE STĚNY, STROPU – KABEL V DÉLCE 0,5 M

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka – ENERGY
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří		5. května 1526
KRESLIL	Zelinka Jiří		Rožnov pod Radhoštěm
INVESTOR:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	FORMÁT	3A4
NÁZEV :	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Hrnčířská 898_37, byt č.6 ELEKTROINSTALACE	DATUM	01/2023
		ÚČEL	DSP
		ZAK.Č.	2023/01
	Půdorys – světelné rozvody	MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKR. EL–01