




POZNÁMKA:

STAVBA SE BUDE PROVÁDĚT ZA PLNÉHO PROVOZU ÚŘADU:

- PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE POTŘEBA PROVĚRIT VŠECHNY KONSTRUKCE A ROZMĚRY NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- PŘECHOD MEZÍ RŮZNÝMI NÁSLAPNÝMI MATERIÁLY PODLAH BUDE ŘEŠEN POMOCÍ PŘECHODOVÝCH LÍST NEBO DILATAČNÍHO PROFILU
- VŠECHNE PROSTUPY MEZÍ JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST V POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ TETO PD
- STAVBA BUDĚ PROVÁDĚNA V SOULADU S POKYNNAMI A VYNECHÁNÍ DŮSS A PŘÁPADNÉ NUTNÉ ODCHYLKY BUDOU PROJEKOVÁNY ZE ZASTUPÍ DOTYČENÝCH ORGÁNŮ, PŘI KONTROLNÍM VÝNED STAVBY.
- JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ STAVBY

LEGENDA:

-  LITINOVÁ OTOPNÁ TĚLESA – DEMOTÁŽ, OPIŠKOVÁNÍ, CHEMICKÉ VYČIŠTĚNÍ, PŘÍPADNÉ PŘETĚSNĚNÍ ČLÁNKŮ A FINÁLNÍ NATĚR
- MĚDĚNÉ POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAŽE OPATŘENÉ NÁVLEKOVOU IZOLACÍ

OBJEDNÁVATEL		Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	
NÁZEV AKCE		DATUM 05/2023	
		FORMÁT 950x297	
		STUPEŇ DPS	
		ČÍSLO PARE	
ČÁST		PODKLAD PRO VÝZVU	
ZPRACOVATEL ČÁSTI		Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno	
VYPRACOVAL		Ing. Martin Štěrba, Ph.D.	
ČÁST		UDRŽOVACÍ PRÁCE	
NÁZEV VÝKRESU		TOPENÍ	
		OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
		SO 01	PpV
		MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 09