



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	DRUH PODLAHY	PODHLÉD	SV (m)	POZNÁMKA
5.00	CHODBA					
5.01	CHODBA	10.40	DŘEVĚNÉ PARKETY	SDK	3.200	dřevěná lášta
5.02	KOUPELNA	3.40	KERAMICKÁ DLÁŽBA - nová	SDK	2.600	keram. obklad (2100)
5.03	KUCHYŇ	18.90	KERAMICKÁ DLÁŽBA - nová	omítka	3.620	keram. obklad 600(800)
5.04	LOŽNICE	29.30	DŘEVĚNÉ PARKETY	omítka	3.310	dřevěná lášta

## LEGENDA

	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ - řazení č. 1
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ - řazení č. 5
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 6
	STROPNÍ VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVÍTLIDLA VČ. OBJÍMKY A ŽÁROVKY
	NÁSTĚNNÝ VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVÍTLIDLA VČ. OBJÍMKY A ŽÁROVKY
	SVÍTLIDLO S VYPÍNAČEM - POD HORNÍMA SKŘÍNKAMA KUCHLINKY - LED 10W, OTOČNÉ
	SPOLEČNÁ TRASA VODIČŮ - pod omítkou
	JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50HZ, 16A, IP20
	DVOJITÁ ZÁSUVKA 230V/50HZ, 16A, IP20
	AUTONOMNÍ DETEKTOR KOUŘE
	TERMOSTAT pokojový
	ZÁSUVKA STA/SAT PRO KH 210
	DOMÁCÍ TELEFON

Elektroinstalace ve stávajících betonových stěnách a stropech - v mělkých drážkách.

Elektroinstalace dle ČSN 33 2130

Pospojování dle ČSN 33 2000-7-701

Rozvodná soustava : 3NPE Ac 50Hz 400/230V / TN - C - S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000 - 4 - 41

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 - 3 : prostředí normální

5. NP

-0,000 = stávající podlaha 1.NP domu

\$.authorize: AE 606/2023

GENÉRALNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVALA
	Eliška Hezinová	Eliška Hezinová
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED DOMINKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO		
AKCE: KONEČNÉHO NÁMĚSTÍ 542/3 - oprava jednotky č.101 KONEČNÉHO NÁMĚSTÍ 542/3, BRNO-VEVERÍ, par.č.931/4, k.ú. Veverí		
OBSAH: D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE SIL, SLA		