





POZNÁMKA:

- V PŘÍPADĚ NOVÉ SKLADBY PODLAHY VČETNĚ KROČEJOVÉ IZOLACE JE MOŽNÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ VÉST V PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH STAVBY - DLE POPISU V PD.
 - PŘI ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY BUDOU ROZVODY VEDENY VE STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍCH - DLE POPISU V PD.
 - ROZVODY JSOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9mm PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE.
 - TEPLOTNÍ SPÁD SOUSTAVY VYTÁPĚNÍ JE 55/45 °C.
 - DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA TYPU KORADO RADIK VK JSOU PŘIPOJENA ROHOVÝMI PŘIPOJOVACÍMI ARMATURAMI HEIMEIER VEKOLUX.
 - TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO KORALUX RONDO MAX-M JE PŘIPOJENO ROHOVOU PŘIPOJOVACÍ ARMATUROU HEIMEIER MULTILUX A JE VYBAVENO ELEKTRICKÝM TOPNÝM TĚLESEM EL.07 S INTEGROVANÝM REGULÁTOREM TEPLOTY.
 - ZAREGULOVÁNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES JE PROVEDENO NA VENTILOVÝCH VLOŽKÁCH.
 - ZAREGULOVÁNÍ TRUBKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESO JE PROVEDENO NA TERMOSTATICKÉM VENTILU PŘIPOJOVACÍ ARMATURY.
- OTOPNÁ SOUSTAVA JE KE ZDROJI TEPLA PŘIPOJENA POMOČÍ UZAVÍRACÍ ARMATURY DN20 NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ A KULOVÉHO UZÁVĚRU S FILTREM DN20 A MAGNETICKÝM FILTREM NA ZPĚTNÉM POTRUBÍ.
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT BUDE UMÍSTĚN V MÍSTNOSTI 3.04 OBÝVACÍ POKOJ - ZŘÍDIT PŘÍVOD ELEKTRO.
- PRO ODVOD SPALIN PLYNOVÉHO KOTLE BUDE POUŽITO VERTIKÁLNÍ KOAXIÁLNÍ ODKOURENÍ 125/80 VYVEDENÉ NAD STŘECHU OBJEKTU.

LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- - - VRATNÉ POTRUBÍ
-  PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL PROTHERM TIGER CONDENS FlameFit 20/26 KKZ21-CS/1 S VRSTVENÝM ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY O OBJEMU 21l
-  DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
-  TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO + EL.TOPNÉ TĚLESO
-  PROSTOROVÝ TERMOSTAT

Vypracoval Ing. Jan Topič, Ph.D.	Zodp. projektant Ing. Jan Topič, Ph.D.	Tech. kontrola Ing. Jan Topič, Ph.D.		
Kreslil Ing. Jan Topič, Ph.D.				
Investor Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			formát	A2
Akce Stavební úpravy bytové jednotky v bytovém domě Lidická 1871/32, 602 00 Brno, k.ú. Černá Pole, p.č. 3684, byt č.3			datum	03/2023
			účel	DSP
			č. zakázky	
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu PŮDORYS			Měřítko 1:50	Č. výkresu 1