






**LEGENDA ČAR A ZNAČEK**

— — — — — PŘÍVODNÍ POTRUBÍ  
- - - - - VRATNÉ POTRUBÍ

 1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL PROTHERM TIGER CONDENS FlameFit 20/26 KKZ21-CS/1 S VRSTVENÝM ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY O OBJEMU 21l

 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO  
 TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

 AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

 PROSTOROVÝ TERMOSTAT

- POZNÁMKA:**
- PŘI ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY BUDOU ROZVODY VEDENY VE STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍCH A V PODHLEDU - DLE POPISU V PD.
  - ROZVODY JSOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9mm PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE.
  - TEPLOTNÍ SPÁD SOUSTAVY VYTÁPĚNÍ JE 55/50°C.
  - DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA TYPU KORADO RADIK VK JSOU PŘIPOJENA ROHOVÝMI PŘIPOJOVACÍMI ARMATURAMI HEIMEIER VEKOLUX.
  - TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO KORALUX RONDO MAX-M JE PŘIPOJENO ROHOVOU PŘIPOJOVACÍ ARMATUROU HEIMEIER MULTILUX.
  - ZAREGULOVÁNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES JE PROVEDENO NA VENTILOVÝCH VLOŽKÁCH.
  - ZAREGULOVÁNÍ TRUBKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESO JE PROVEDENO NA TERMOSTATICKÉM VENTILU PŘIPOJOVACÍ ARMATURY.
  - OTOPNÁ SOUSTAVA JE KE ZDROJI TEPLA PŘIPOJENA POMOCÍ UZAVÍRACÍ ARMATURY DN20 NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ A KULOVÉHO UZÁVĚRU S FILTREM DN20 A MAGNETICKÝM FILTREM NA ZPĚTNÉM POTRUBÍ.
  - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL BUDE UMÍSTĚN V PODHLEDU V 3.02 KOUPELNA.
  - PROSTOROVÝ TERMOSTAT BUDE UMÍSTĚN V MÍSTNOSTI 3.03 KUCHYŇE+OBYTNÝ PROSTOR - ZŘÍDIT PŘÍVOD ELEKTRO.
  - PRO ODVOD SPALIN PLYNOVÉHO KOTLE BUDE POUŽITO VERTIKÁLNÍ KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ 125/80 VYVEDENÉ NAD STŘECHU OBJEKTU.

Vypracoval Ing. Jan Topič, Ph.D.	Zodp. projektant Ing. Jan Topič, Ph.D.	Tech. kontrola Ing. Jan Topič, Ph.D.		
Kreslil Ing. Jan Topič, Ph.D.				
Investor Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			formát	A3
Akce Stavební úpravy bytové jednotky v bytovém domě Lidická 1859/8, 602 00 Brno, k.ú. Černá Pole, p.č. 3643/1, byt č.15 <b>VYTÁPĚNÍ</b>			datum	03/2023
			účel	DSP
			č. zakázky	
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu <b>PŮDORYS</b>			Měřítko <b>1:50</b>	Č. výkresu <b>1</b>